



**PT PEMBANGKITAN JAWA BALI  
UNIT BISNIS JASA O & M PLTU PACITAN**

**PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA**  
Nomor :051.PM/612/UJPCT/2019

Panitia Pengadaan Barang/Jasa PT PJB UBJOM PLTU PACITAN mengundang penyedia barang/jasa untuk mengikuti Pelelangan Terbuka sebagai berikut :

1. **Paket pekerjaan**  
Nama Pekerjaan : Pengadaan Jasa Pembuatan Instalasi Dispenser HSD Alat Berat (Ulang)
2. **Persyaratan Peserta Lelang**
  - 2.1.1 Perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang dibuktikan dengan Surat Izin Usaha yang masih berlaku.
  - 2.1.2 Perusahaan yang berpengalaman dalam pekerjaan pembuatan Dispenser HSD beserta instalasi tangki dan piping minimal 2 kali project
  - 2.1.3 Perusahaan yang Memiliki tenaga Welder dengan sertifikasi minimal 6G.
  - 2.1.4 Perusahaan yang memiliki tool untuk pekerjaan.
  - 2.1.5 Perusahaan yang memiliki teknisi bersertifikat AK3 Umum.
  - 2.1.6 Perusahaan yang memiliki SIUJK/SBUJK sub bidang bangunan atau perpipaan
  - 2.1.7 Perusahaan yang memiliki jaminan perlindungan kerja sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku kepada tenaga kerja.
  - 2.1.8 Perusahaan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam kualifikasi CSMS (Contractor Safety management System) PT PJB.
  - 2.1.9 Penyedia Barang/Jasa tidak sedang menjalani sanksi Blacklist di lingkungan PT PLN (Persero) Group.
3. **Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan :**
  - Tanggal : 25 Maret s.d 04 April 2019 (hari kerja)
  - Waktu : 09.00 sd 15.00 WIB
  - Tempat : PT. PJB UBJOM PLTU PACITAN  
Jl.Pacitan-Trenggalek Km. 55 Pacitan
  - Contact Person : Elly Wahyu S 0357- 3219090  
Alit Mulyana 0357- 3219090
4. **Penjelasan Lelang (Aanwijzing) :**
  - Hari/ Tanggal : Kamis, 28 Maret 2019
  - Waktu : 10.00 WIB
  - Tempat : PT. PJB UBJOM PLTU PACITAN
5. **Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran :**
  - Hari/ Tanggal : Jumat, 05 April 2019
  - Waktu : 10.00 WIB
  - Tempat : PT. PJB UBJOM PLTU PACITAN
6. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan (dapat diwakilkan) dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a) Melampirkan **Asli** Surat Pernyataan Pendaftaran pelelangan yang ditandatangani oleh Direktur Utama/Pemimpin perusahaan/Kepala Cabang (Bermaterai)
  - b) Melampirkan **Asli** Surat Tugas dari Direktur Utama/Pemimpin perusahaan/Kepala atau yang diberi kuasa untuk mendaftar.
  - c) Copy Surat Ijin Usaha yang masih berlaku
  - d) Menunjukkan Identitas atau Kartu Tanda Pengenal Perusahaan yang Masih Berlaku.
  - e) Pengambilan dokumen dalam bentuk softcopy (diwajibkan membawa Flashdisk)
7. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil dokumen pengadaan.
8. Penyedia yang mendaftar untuk ikut pelelangan namun tidak memasukkan dokumen penawaran tanpa alasan yang profesional akan dikenakan sanksi blacklist selama 6 (enam) bulan.

Pengumuman ini bukan merupakan ikatan yang dapat mengakibatkan kewajiban finansial kepada PT Pembangkitan Jawa Bali.

Pacitan, 25 Maret 2019

**MANAJER LOGISTIK**

**PT PJB UBJOM PLTU PACITAN**



**OSIAN NUGRAHA BUDI**

**SPESIFIKASI JASA YANG DIMINTAKAN PENAWARAN**

No.	NAMA BARANG & SPESIFIKASI/ ITEM NUM / URAIAN PEKERJAAN	Jumlah	Satuan
1	<p>Pengadaan Jasa Pembuatan Instalasi Dispenser Hsd Alat Berat</p> <p><b>LINGKUP PEKERJAAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Skope pekerjaan adalah pembuatan instalasi dispenser HSD, mulai dari instalasi piping, storage tank, dispenser/pompa, instrumental/elektrikal instalasi serta struktural. Dilakukan redrawing desain dan PID oleh pihak pelaksana kerja yang dengan Approval pihak UBJOM PLTU Pacitan.</li> <li>ii. Piping: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Instalasi mulai dari Pump House menuju area garasi alat berat seperti gambar diatas.</li> <li>b. Pipa dari tapping point berjenis carbon steel 4" sch 40, yang dicoating anti corrosive dengan warna kecoklatan seperti warna pipa HSD eksisting, yang dikoneksikan dengan Tee menuju suction gear pump dengan menggunakan reducer</li> <li>c. Pipa discharge gear pump sampai dispenser berjenis carbon steel 2" sch 40, yang dicoating anti corrosive dengan warna kecoklatan seperti warna pipa HSD eksisting, elbow dan tee menggunakan material dan schedule yang sama.</li> <li>d. Support piping berupa kanal C 100mm dengan pondasi beton</li> <li>e. Termasuk instalasi valve-valve sesuai dengan PID diatas.</li> <li>f. Pengujian hasil pengalasan sambungan pipa dengan metode NDT berupa PT dan UT.</li> </ul> </li> <li>iii. Gear Pump <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Gear pump dengan spesifikasi tertera diatas diinstal pada pump house, termasuk pembuatan support bracket pompa dan motor.</li> <li>b. Pembuatan panel lokal, koneksi kelistrikan motor dan koneksi dari breaker di area pump house</li> </ul> </li> <li>iv. Tangki <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tangki diposisikan underground yang ditanam pada area sekitar posisi dispenser/depan garasi alat berat.</li> <li>b. Tangki berkapasitas 5000 Liter, tangki baja dengan 3 layer (Primary Tank, Fibre Interstitial Layer &amp; FRP Secondary Containment Tank)</li> <li>c. Termasuk pengerukan tanah, penataan pondasi dudukan tangki, koneksi dengan piping serta penutupan ulang.</li> </ul> </li> <li>v. Dispenser <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Fuel dispenser, kapasitas 50 lt/menit, dengan 2 nozzle. Beserta komponen-komponen penyusun dispenser.</li> <li>b. Koneksi sistem kelistrikan dispenser beserta panel lokal dengan sumber power diambilkan dari breaker TT-3/4.</li> <li>c. Setting dispenser/kalibrasi tera yang dilakukan oleh lembaga independen yang sudah terakreditasi dalam bidang tera.</li> <li>d. Termasuk pembuatan lantai beton dan pondasi tiang atap dispenser dengan dimensi sesuai dengan drawing diatas. Rangka bebrbahan baja hollow 50mm sedangkan cover rangka berbahan plat galvalum.</li> <li>e. Instalasi sistem fire fighting dengan 4 nozzle yang dinstal pada tiap-tiap sudut atap dan supply dikoneksikan dari lini fire fighting garasi alat berat.</li> </ul> </li> <li>vi. Termasuk sewa seluruh tool/scaffolding dan mobilisasi material dan peralatan selama proses pekerjaan berlangsung.</li> </ul>	1	LOT