



**PT PEMBANGKITAN JAWA BALI  
UNIT BISNIS JASA O & M PLTU PACITAN**

**PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA**  
Nomor :064.PM/612/UJPCT/2018

Panitia Pengadaan Barang/Jasa PT PJB UBJOM PLTU PACITAN mengundang penyedia barang/jasa untuk mengikuti Pelelangan Terbuka sebagai berikut :

**1. Paket pekerjaan**

Nama Pekerjaan : Pengadaan UPS MED dan CWP Include Jasa Pemasangan

**2. Persyaratan Peserta Lelang**

- 2.1.1 Perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang dibuktikan dengan Surat Izin Usaha yang masih berlaku.
- 2.1.2 Perusahaan yang berpengalaman dalam pekerjaan penggantian retrofit UPS system di unit pembangkit listrik atau sejenisnya minimal 1 kali project dalam 5 tahun terakhir, dibuktikan dengan copy kontrak dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
- 2.1.3 Perusahaan yang memiliki tool untuk pekerjaan.
- 2.1.4 Perusahaan yang memiliki teknisi bersertifikat AK3 Umum dan AK3 Listrik.
- 2.1.5 Perusahaan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam kualifikasi CSMS (Contractor Safety management System) PT PJB.
- 2.1.6 Perusahaan yang memiliki tenaga ahli/expert minimal 1 orang yang memiliki pengalaman dalam commissioning UPS dibuktikan dengan surat pengalaman kerja dan sertifikat training dari manufaktur produk yang ditawarkan
- 2.1.7 Perusahaan yang memiliki personil yang akan melaksanakan pekerjaan minimal 1 orang expert, 1 orang supervisor dan 3 orang teknisi
- 2.1.8 Perusahaan yang merupakan agen resmi manufaktur dibuktikan dengan Authorized Letter dari manufaktur atau distributor yang ditunjuk oleh agen resmi dibuktikan dengan surat penunjukan resmi.
- 2.1.9 Perusahaan yang memiliki service center sendiri di Indonesia (bukan perwakilan) yang dapat menjamin ketersediaan spare part dalam jangka waktu hingga 10 tahun ke depan.
- 2.1.10 Perusahaan yang memiliki jaminan perlindungan kerja sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku kepada tenaga kerja.
- 2.1.11 Penyedia Barang/Jasa tidak sedang menjalani sanksi Blacklist di lingkungan PT PLN (Persero) Group.

**3. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan :**

Tanggal : 18 s.d 27 Maret 2019 (hari kerja)  
Waktu : 09.00 sd 15.00 WIB  
Tempat : PT. PJB UBJOM PLTU PACITAN  
Jl.Pacitan-Trenggalek Km. 55 Pacitan  
Contact Person : Elly Wahyu S 0357- 3219090  
Alit Mulyana 0357- 3219090

**4. Penjelasan Lelang (Aanwijzing) :**

Hari/ Tanggal : Kamis, 21 Maret 2019  
Waktu : 10.00 WIB  
Tempat : PT. PJB UBJOM PLTU PACITAN

**5. Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran :**

Hari/ Tanggal : Kamis, 28 Maret 2019  
Waktu : 11.30 WIB  
Tempat : PT. PJB UBJOM PLTU PACITAN

6. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan (dapat diwakilkan) dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a) Melampirkan **Asli** Surat Pernyataan Pendaftaran pelelangan yang ditandatangani oleh Direktur Utama/Pemimpin perusahaan/Kepala Cabang (Bermaterai)
  - b) Melampirkan **Asli** Surat Tugas dari Direktur Utama/Pemimpin perusahaan/Kepala atau yang diberi kuasa untuk mendaftar.
  - c) Copy Surat Ijin Usaha yang masih berlaku
  - d) Menunjukkan Identitas atau Kartu Tanda Pengenal Perusahaan yang Masih Berlaku.
  - e) Pengambilan dokumen dalam bentuk softcopy (diwajibkan membawa Flashdisk)
7. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil dokumen pengadaan.
8. Penyedia yang mendaftar untuk ikut pelelangan namun tidak memasukkan dokumen penawaran tanpa alasan yang profesional akan dikenakan sanksi blacklist selama 6 (enam) bulan.

+

Pengumuman ini bukan merupakan ikatan yang dapat mengakibatkan kewajiban finansial kepada PT Pembangkitan Jawa Bali.

Pacitan, 18 Maret 2019

**MANAJER LOGISTIK**  
**PT PJB UBJOM PLTU PACITAN**



**OSIAN NUGRAHA BUDI** †

**SPESIFIKASI JASA YANG DIMINTAKAN PENAWARAN**

No.	NAMA BARANG & SPESIFIKASI/ ITEM NUM / URAIAN PEKERJAAN	Jumlah	Satuan
1	POWER SUPPLY, UPS 10 KVA, IN 400 ± 200% VAC, 3 PHASE, FREQ : 50 HZ ± 10%, POWER FACTOR : ≥ 0.95, IN THD : < 3%, DC IN RANGE : ± 400 VDC, OUT : 220 ± 1%, VAC 1 PHASE, OUT FREQ : 50 HZ ± 2%, WAVE FROM : PURE SINUSOID, OUT PF : ≥ 0.85, VOLTAGE REGULATOR : 100%, LINEAR : ± 1% THD (LINEAR LOAD) : < 5 %, OVERLOAD : 125% FOR 10 MINS, 100% FOR 1 MIN, BATTRE : VRLA 12V 200 AH, REF : GUTOR SCHNEIDER ELECTRIC, SOCOMEC, MITSUBISHI ELECTRIC, TOSHIBA, FUJI ELECTRIC	1	UNIT
2	POWER SUPPLY, UPS 20 KVA, IN 400 ± 200% VAC, 3 PHASE, FREQ : 50 HZ ± 10%, POWER FACTOR : ≥ 0.95, IN THD : < 3%, DC IN RANGE : ± 400 VDC, OUT : 220 ± 1%, VAC 1 PHASE, OUT FREQ : 50 HZ ± 2%, WAVE FROM : PURE SINUSOID, OUT PF : ≥ 0.85, VOLTAGE REGULATOR : 100%, LINEAR : ± 1% THD (LINEAR LOAD) : < 5 %, OVERLOAD : 125% FOR 10 MINS, 100% FOR 1 MIN, BATTRE : VRLA 12V 400 AH, REF : GUTOR SCHNEIDER ELECTRIC, SOCOMEC, MITSUBISHI ELECTRIC, TOSHIBA, FUJI ELECTRIC	1	UNIT
3	JASA BONGKAR PASANG UPS MED DAN CWP	1	LOT

**Note :**

- Brand barang adalah dari jepang, Amerika serikat, kanada, australia dan negara – negara di benua eropa barat
- Barang yang ditawarkan minimal pembuatan tahun 2018 atau lebih terbaru

