

SPESIFIKASI JASA YANG DIMINTAKAN PENAWARAN

| No. | NAMA BARANG & SPESIFIKASI/ ITEM NUM / URAIAN PEKERJAAN | Jumlah | Satuan |
|-----|--|--------|--------|
| 1 | Jasa Penggantian Flow Gauge Dengan Flow Transmitter Pada Supply Steam Sootblower Unit #1 | 1 | LOT |
| 2 | Jasa Penggantian Flow Gauge Dengan Flow Transmitter Pada Supply Steam Sootblower Unit #1 | 1 | LOT |
| 3 | FLOW TRANSMITTER, OPERATING PRESS : 2.3 - 2.7 Mpa, TEMPERATURE : 465°C, DIAMETER PIPA FLUIDA KERJA : Ø 108 X 5 MM, CONNECTING PIPE : BAHAN STAINLESS STEEL | 4 | EA |