



PT PEMBANGKITAN JAWA BALI

UNIT BISNIS JASA OPERASI DAN PEMELIHARAAN PLTU REMBANG

Jl. Raya Semarang – Surabaya Km 130, Ds Leran Kec Sluke Rembang Telp. (0295) 4552779 – Faks : (0295) 4552791

**PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA
Nomor : 087.PM/UJRBG/2019**

Dengan ini diberitahukan bahwa kami Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa PT PJB UBJO&M PLTU Rembang melaksanakan Pelelangan Terbuka sebagai berikut :

1. Paket Pengadaan

Nama Pengadaan : **ME#10 - Material I&C**

2. Syarat Peserta Lelang

- a. Perusahaan yang berbadan hukum yang dibuktikan dengan **Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP/IUT/UI/SIUK)**.
- b. Penyedia Barang/Jasa Penyedia Barang/Jasa harus mendapat dukungan (supporting letter) Distributor Resmi/Pabrikan/ Principal dari produk yang ditawarkan.
- c. Penyedia Barang/Jasa memiliki pengalaman paling sedikit **1 (Satu)** kali menyediakan barang/jasa **sejenis**, pengalaman tersebut dibuktikan dengan :
- d. Copy Surat Perintah Kerja/Kontrak pekerjaan.
- e. Copy Berita Acara Pemeriksaan Barang.
- f. Penyedia Barang/Jasa tidak sedang menjalani sanksi Blacklist di lingkungan PT PLN (Persero) Group.
- g. Penyedia Barang/Jasa belum pernah mendapat SP3 terkait pelanggaran K3 di lingkungan PT PJB.
- h. Penyedia Barang/ jasa minimal menawarkan **3 paket** dari total keseluruhan paket yang ada.

3. Pelaksanaan Lelang

- a. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan
Tanggal : 26 Nopember 2019 s/d 9 Desember 2019
Jam : 13.00 WIB – 16.00 WIB
Tempat : Kantor Pengadaan PT PJB UBJ O&M PLTU Rembang
Jl. Semarang – Surabaya KM 130. Desa Leran, Kec. Sluke, Rembang
Contact Person : Donna Yuarnan Telp : 0295-4552779; 0812 2813 8289
email : pengadaan.ubjomrembang1@gmail.com
- b. Penjelasan Lelang (Aanwijzing)
Hari/Tanggal : Selasa / 3 Desember 2019
Jam : 13.30 WIB – Selesai
Tempat : Kantor Pengadaan PT PJB UBJ O&M PLTU Rembang
Jl. Semarang – Surabaya KM 130. Desa Leran, Kec. Sluke, Rembang
Keterangan : **Diharap untuk membawa Surat Pendaftaran (Asli) dan Surat Kuasa**
- c. Penyampaian Surat Penawaran Sampul I dan Sampul II paling lambat :
Hari/Tanggal : Selasa / 10 Desember 2019
Waktu : 13.30 WIB
Tempat : Kantor Pengadaan PT PJB UBJ O&M PLTU Rembang
Jl. Semarang – Surabaya KM 130. Desa Leran, Kec. Sluke, Rembang
- d. Pembukaan Surat Penawaran Sampul I :
Hari/Tanggal : Selasa / 10 Desember 2019
Waktu : 13.45 WIB – Selesai
Tempat : Kantor Pengadaan PT. PJB UBJ O&M PLTU Rembang
Jl. Semarang–Surabaya KM 130. Desa Leran, Kec. Sluke, Rembang

- e. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan dapat diwakilkan dengan membawa surat tugas dari Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Kepala Cabang dan Kartu Pengenal perusahaan.
- f. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil Dokumen Pengadaan.
- g. Penyedia yang mendaftar untuk ikut pelelangan namun tidak memasukkan Dokumen Penawaran tanpa alasan yang profesional akan dikenakan sanksi Black List selama 6 (enam) bulan.

Pengumuman ini bukan merupakan ikatan yang dapat mengakibatkan kewajiban finansial kepada PT Pembangkitan Jawa-Bali Unit Bisnis Jasa Operasi dan Pemeliharaan PLTU Rembang.

Rembang, 26 Nopember 2019

**PELAKSANA PENGADAAN BARANG JASA
PT PJB UBJO&M PLTU REMBANG**



PT PEMBANGKITAN JAWA BALI

UNIT BISNIS JASA OPERASI DAN PEMELIHARAAN PLTU REMBANG

Jl. Raya Semarang – Surabaya Km 130, Ds Leran Kec Sluke Rembang Telp. (0295) 4552779 – Faks : (0295) 4552791

KOP SURAT PERUSAHAAN

Kepada

**PENGADAAN BARANG/JASA
PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI UBJ O&M PLTU REMBANG
JL. RAYA SEMARANG-SURABAYA KM.130, SLUKE,
REMBANG**

SURAT PENDAFTARAN

Dengan ini, kami mendaftarkan perusahaan kami :

Nama Perusahaan : (A)
Alamat :

Untuk mengikuti proses Pelelangan Terbuka sebagai berikut :

Pengadaan :
No Pengumuman :

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PT.

(B)

(Nama Jelas) (C)

Keterangan :

- A. = Nama dan Alamat Perusahaan
- B. = Tanda tangan penawar dan stempel perusahaan
- C. = Nama yang mewakili Perusahaan & Jabatan



PT PEMBANGKITAN JAWA BALI

UNIT BISNIS JASA OPERASI DAN PEMELIHARAAN PLTU REMBANG

Jl. Raya Semarang – Surabaya Km 130, Ds Leran Kec Sluke Rembang Telp. (0295) 4552779 – Faks : (0295) 4552791

SPESIFIKASI BARANG/JASA

No.	Stock Code	Nama Barang dan Spesifikasi	Qty	Stn
PAKET 1				
1	000119738	SWITCH, PRESSURE 200 - 1750 PSI; MAX. PRESS. 6000, 2500 PSI SOR BH-209028-209	2	EA
2	000118911	SWITCH, PRESSURE 0.2 - 2.0 BAR; OVERRANGE 35 BAR MAX. PRESS. 70 BAR SOR 101NN-EE3-N4-C1A	4	EA
3	000113481	SWITCH, PRESSURE 0.8 - 7 BAR; OVERRANGE 100 BAR MAX. PRESS. 170 BAR SOR 6NN-K3-N4-F1A	4	EA
4	000119228	SWITCH, PRESSURE 500 - 4000 PSI; OVERRANGE 5000 PSI MAX PRESS. 6000 PSI SOR 1NN-K45-M4-F1A	3	EA
5	000115574	SWITCH VACCUM RANGE : 30 - 0 in.Hg OVERRANGE : 750 PSI S/N : 080502396 PROOF : 1000 PSI REFF : SOR SOR 54NN-K118-M4-B1A	1	PCS
6	000114307	SWITCH, PRESSURE 40 - 44 PSI; CLASS 9012	2	EA
7	000121095	SWITCH, PRESSURE CONTACT LOAD AC : 15: 3 A 400V; DC : 13:12W 220V MAX PRESS. 25 BAR TEMP. MIN-40°C; MAX: 70 °C DANFOSS RT 200	1	EA
8	000146492	SWITCH, PRESSURE 10 - 75 PSID; OVERRANGE 2500 PSI; MAX.PRESS. 1000 PSI	2	EA
9	000146493	SWITCH, PRESSURE 45 - 550 PSID; OVERRANGE 1500 PSI; MAX.PRESS. 2500 PSI	2	EA
10	000146494	SWITCH, PRESSURE 200 - 1750 PSID; OVERRANGE 2500 PSI; MAX. PRESS. 6000 PSI	1	EA
PAKET 2				
1	000128939	VALVE, SOLENOID SINGLE COIL; 2 POSITIONS 5 PORT; 1/4 IN; ALUMINIUM, STAINLESS STEEL, AND NITRIC RUBBER; 8 BAR; 24 V DC, 24, 110 AND 220V AC; 50 OR 60 HZ; -5 TO 60 DEG C EXTENDED DESCRIPTION : ADOPTS INTEGRAL SLOT THROTTLE STRUCTURE, LEVEL OF PROTECTION; IP56; VALVE HOLE IS PROCESSED WITH SPECIAL HIGH PRECISION FINISHING TECHNIQUE; WIDELY APPLIED TO PNEUMATIC SYSTEM	2	SET
2	000146564	VALVE, SOLENOID GUIDING VALVE; 2 POSITIONS 5 PORT; 1/4 IN; ALUMINIUM, STAINLESS STEEL, AND NITRIC RUBBER; 8 BAR; 24 V DC, 24, 110 AND 220V AC; 50 OR 60 HZ; -5 TO 60 DEG C	2	SET
3	000120217	VALVE, SOLENOID DOUBLE ACTING; 1/4 IN 6.0/ 4 VA; 50 HZ 0.15 - 0.8 MPA	5	EA
4	000122912	VALVE, SOLENOID SOLENOID 4WE6D62/EG220N9K4/V/60 REFF: REXROTH TYPE MNR R901076530	2	EA
5	000141589	VALVE, SOLENOID 1/4 NPT; MAT. ALLOY; 220 VAC; MAX 24 VDC; 0.15- 0.7 MPA SMC SY7120-4LZD-02	4	EA
6	000130177	VALVE, SOLENOID SOLENOID VQ5100-4 PLUG-IN SUB PLATE 50/60 Hz 2 POSITION SINGLE V COIL '= 220 SEAL TYPE EXTENDED DESCRIPTION : INCLUDE MANIFOLD	5	PCS
7	000134598	VALVE, SOLENOID 2 POSITION DOUBLE; VALVE DBL NON PLUG-IN BASE MT; 100, 200 VAC 50/60Hz; 24VDC;0.1 - 1.0 MPA; AIR AND INERT GAS EXTENDED DESCRIPTION : BODY OPTION '= STANDARD, INTERNAL PILOT, PILOT VALVE MANUAL OVERRIDE'= LOCKING TYPE (TOOL REQUIRED), NON PLUG IN TYPE SUB PLATE	5	PCS
8	000139194	VALVE, SOLENOID 2 POSITION DOUBLE; 60/ 50 HZ; 220 VAC; 0.1 - 1 MPA EXTENDED DESCRIPTION : BODY OPTION '= STANDARD, INTERNAL PILOT, PILOT VALVE MANUAL OVERRIDE'= LOCKING TYPE (TOOL REQUIRED), NON PLUG IN TYPE SUB PLATE	5	PCS
9	000113090	VALVE, SOLENOID 5 PORT 2 POSITION; 1/4 IN; ALUMINIUM ALLOY; 24VDC; 0.15-0.8 MPA REFF : AIRTAC 4M310-08	3	EA



PT PEMBANGKITAN JAWA BALI

UNIT BISNIS JASA OPERASI DAN PEMELIHARAAN PLTU REMBANG

Jl. Raya Semarang – Surabaya Km 130, Ds Leran Kec Sluke Rembang Telp. (0295) 4552779 – Faks : (0295) 4552791

No.	Stock Code	Nama Barang dan Spesifikasi	Qty	Stn
10	000120555	VALVE SOLENOID MVSC-460-4E1 220 VOLT 4 WAY (5 PORT) G1/2 RANGE 0.2~0.8 Mpa	5	EA
11	000130706	REGULATOR AIR PRESSUREPROTECTIVE SHELTER 3/4" 0-1 MPA POLYCARBONATE BOWLREFF : SMC AW40-06G	5	SET
12	000130729	REGULATOR AIR PRESSUREPROTECTIVE SHELTER AW20-02- C WITHOUT BACKFLOW MECHANISM RC 1/4" SQUARE EMBEDDED TYPE PRESSURE GAUGE(WITH LIMIT INDICATOR)005-01 MPA RELIEVING TYPE L	50	SET
13	000121355	REGULATOR, PRESSURE SET PRESS 0 - 1 MPA; PORT 3/4 IN TO 1/2 IN; MAT. POLYCARBONATE BOWL SMC AW40-04G	10	EA
14	000130728	REGULATOR AIR PRESSUREPROTECTIVE SHELTER AW30-2G METRIC TREAD(MS)/RC (PT) 1/4" PORT SIZE : 1/8"005-085 MPA LEFT TO RIGHT	5	SET
15	000139358	POSITIONER VALVE ABB - TZIDC TYPE V18345-1010521001 INPUT ANALOG: 4-20 mA INPUT PRES. 20-90 PSI DOUBLE ACTING FAIL FREEZE	4	PCS
16	000141313	INDICATOR PRESSURE 1 INCH 0 - 1 MPA MAT=CARBON STEEL BACK CONNECTION M1.5 X 1.25	16	EA
17	000134340	APERTURE LENS TUBE FTV SXJZ-708 12 VDC S/N EB08060008 MANUFACTURE: EASTERN BOILER CONTROL	2	EA
18	000118664	POSITIONER VALVE FIELDVUE DVC6200 -40 TO +80 °C 4-20 mA 145 PSIG SUPPLY PRESSURE : 1/4 NPT INTERNAL OUT. PRESSURE : 1/4 NPT INTERNAL TUBING : 3/8 INCH VENT : 3/8 INCH ELEC	2	EA
19	000146659	VALVE, SOLENOID DOUBLE SOCKET; 3/8 IN; 220 VAC; 0.7 MPA	2	EA
20	000120703	TRANSMITTER, DIFFERENTIAL PRESSURE; 20000 KPA; 1/2 -1/4 NPT; 10.5 - 55 VDC; 4 - 20 MA; C/W DIGITAL SIGNAL BASED ON HART PROTOCOL REFF : ROSEMONT - ROSEMOUNT INSTRUMENT 3051 EXTEND DESC : LCD DISPLAY; CALIBRATION CERTIFICATE; CUSTOM SOFTWARE CONFIGURATION	1	EA
PAKET 3				
1	000121585	MODULE POWER SUPPLY MOV AI/MI 16AI WD3100-000 3 50 nm 24 RPM 3.2 A 440 VAC05 A 125 VDC 4 00-3-50 IP68 0.75 KW LUBRICATION : SAE90 EP COMPLETE WITH DRIVE PART AND CONTACT	10	UNIT
2	000141611	CARD MODULE MAIN PCB PROGRAMMED IQ2 MOD 6G WITH LCD FIXID RING AND SCREWS FOR IQM 20	10	EA
3	000118147	CARD MODULE REMOTE LOCAL CONTROL CARD MODUL SELECTOR FOR ACTUATOR AI/MI EMERSON	10	EA
PAKET 4				
1	000128352	CARD MODULE MODUL POWER O/N 2SY5010-0ES30-4BA4-Z FOR MOV SIPOS (P/N 2SA5031-5EE13-4BA4-Z) TYPE CONTROL ELECTRONIC : PROFITRON (MOTOR FROM 15 KW)	4	EA
2	000118882	CARD MODULE 2SC5010-9CE10-3AA4-Z FOR MOV SIPOS TYPE CONTROL ELECTRONIC: ECOTRON (MOTOR FROM 750 W)	4	EA
3	000146577	CARD MODULE 2SC5010-9CE10-3AA4-Z FOR MOV SIPOS TYPE CONTROL ELECTRONIC: PROFITRON (MOTOR FRO M 1.5 KW)	8	EA
4	000135904	TRANSFORMER ELECTRICAL LINEAR VARIABLE DIFFERENTIAL TRANSFORMER DET200 A LINEAR RANGE '= 0~20 0 MM28~230 MV/V/MM -40°C ~ 150°C 20g (20 20 KHz) EXCITATION VOLTAGE '= 3 Vms (1~5	3	EA
5	000122852	TRANSFORMER ELECTRICAL LINEAR VARIABLE DIFFERENTIAL TRANSFORMER DET250 A LINEAR RANGE '= 0~25 0 MM REFF : DEA (DONGFANG)	1	EA
6	000111789	TRANSFORMER ELECTRICAL LINEAR VARIABLE DIFFERENTIAL TRANSFORMER 2000TD LINEAR RANGE '= 0~100 MM REFF : DEA (DONGFANG)	10	SET