



**PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA**  
**Nomor : 0001/BRS/EJ/NGB/#1/AI-2020/1/2020-Pm**

Pelaksana Pengadaan PT PJB Unit Pembangkitan Brantas mengundang penyedia barang/ jasa untuk mengikuti Pelelangan Terbuka Pascakualifikasi dengan penjelasan sebagai berikut :

**1. Paket Pekerjaan**

Nama Pekerjaan : **Penggantian Battery 100 AH PLTA Ngebel**  
Sumber Dana : Anggaran Investasi PT. PJB UP Brantas Tahun 2020

**2. Syarat Peserta Lelang**

- a. Perusahaan yang berbadan hukum berbentuk PT (Perseroan Terbatas) dengan Kualifikasi sub bidang pengadaan Mekanikal / Elektrikal yang dibuktikan dengan Surat Izin Usaha yang masih berlaku.
- b. Pelaksana merupakan pabrikan (manufacture) / agen resmi / distributor resmi / perusahaan yang didukung agen resmi dari produk yang ditawarkan, dengan ketentuan bagi agen resmi / distributor resmi / perusahaan yang didukung agen resmi dibuktikan dengan Surat Keagenan yang dikeluarkan dari pabrikan (manufacture) / produsen produk yang bersangkutan atau Surat Dukungan yang dikeluarkan oleh agen resmi / distributor resmi.
- c. Mempunyai pengalaman pemasangan battery dibuktikan melalui copy Perjanjian / copy Purchase Order (PO) dan copy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) / copy Berita Acara Serah Terima (BAST), dengan ketentuan untuk pelaksanaan pekerjaan pembongkaran dan pemasangan battery NiCd melampirkan daftar Engineer yang berpengalaman dibuktikan dengan CV.
- d. Battery yang di supply paling sedikit 2 (dua) kali dipasang dan terbukti handal dalam kurun waktu minimal 4 (empat) tahun dibuktikan dengan customer satisfaction letter sesuai dengan list / daftar pengalaman pengadaan battery tersebut.
- e. Penyedia barang/ jasa tidak sedang menjalani sanksi Blacklist di lingkungan PT PLN (Persero) Group.

**3. Jadwal Pelaksanaan Lelang**

- Pendaftaran dilakukan dengan membawa dan menyerahkan syarat pendaftaran untuk pengambilan Dokumen Pengadaan, pada :  
Tanggal : 17 Februari 2020 s.d 26 Februari 2020  
Pukul : 08.00 – 16.00 WIB  
Tempat : PT PJB UP Brantas (Ruang Pengadaan)  
Jl. Jenderal Basuki Rahmad No. 271 Karangates, Malang  
Contact Person : **Fahmi Achmad 0341-385545 ext 126**  
Email : [pengadaan.brantas@ptpjb.com](mailto:pengadaan.brantas@ptpjb.com) / [pengadaanbrantas@gmail.com](mailto:pengadaanbrantas@gmail.com)
- Penjelasan (Aanwijzing) :  
Tanggal : Kamis, 20 Februari 2020  
Pukul : 13.00 WIB  
Tempat : PLTA Ngebel  
Desa Wagir Lor, Kec. Ngebel, Kab. Ponorogo
- Batas Akhir Penyampaian Dokumen Penawaran :  
Tanggal : Kamis, 27 Februari 2020  
Pukul : 10.00 WIB  
Tempat : PT PJB UP Brantas (Ruang Pengadaan)  
Jl. Jenderal Basuki Rahmad No. 271 Karangates, Malang

**4. Pendaftaran dan pengambilan dokumen dengan cara hadir langsung atau diwakilkan dengan syarat :**

- a. Melampirkan **Asli** Surat Pernyataan Pendaftaran Pelelangan yang ditandatangani oleh Direktur Utama/ Pemimpin perusahaan/ Kepala Cabang (bermaterai).
- b. Melampirkan **Asli** Surat Tugas dari Direktur Utama/ Pemimpin perusahaan/ Kepala atau yang diberi kuasa untuk mendaftar.
- c. Melampirkan Copy SIUP Perusahaan.
- d. Menunjukkan Identitas (KTP) atau Kartu Tanda Pengenal Perusahaan yang masih berlaku.
- e. Pengambilan dokumen dalam bentuk softcopy (diwajibkan membawa flashdisk).

5. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil Dokumen Pengadaan.
6. Penyedia yang mendaftar untuk ikut pelelangan namun tidak memasukkan Dokumen Penawaran tanpa alasan yang professional akan dikenakan **sanksi black list selama 6 (enam) bulan**.

Karangates, 17 Februari 2020  
Pejabat Perencana Pengadaan



Yan Suprayogi

**1. DATA TEKNIK/ REFERENSI TEKNIK**

a. Spesifikasi barang yang diminta adalah sebagai berikut :

Deskripsi	:	System Battery 110 V
Battery type	:	Nickel Cadmium
Cell Type	:	Sintered plate or fiber plate (tipe min. M)
Capacity	:	Min. 100 AH
Nominal Voltage	:	1,2 Volt / cell
High rate Voltage	:	1,50 – 1,70 Volt / cell atau mengacu spesifikasi yang ditawarkan
Floating Voltage	:	1,40 – 1,45 Volt / cell atau mengacu spesifikasi yang ditawarkan
Minimal Voltage	:	1,0 Volt / cell
Nominal Tegangan Sistem	:	110 Volt
BJ / sel	:	1,20 +/- 0,01 g/dm <sup>3</sup> at 20 °C
Jenis Electrolit	:	Alkali
Jumlah cell ( sistem terpasang + cadangan)	:	Total 92 cell (86 cell + 6 Cell)
Dimensi Ruang Battery	:	P x L x T ( 418 x 277 x 258 cm)
Dimensi Cell Battery	:	P x L x T ( 12 x 7 x 27,5 cm)

- b. Produk yang ditawarkan harus produk keluaran terbaru dari pabrikan pada tahun pengadaan berjalan / minimal tahun 2019 dan dilengkapi dengan keterangan Material Safety Data Sheet (MSDS).
- c. Barang (battery) harus disuplai Negara OECD dengan dibuktikan COO (Certificate of Origin) dari Chamber Of Commerce / Kadin dan COM (Certificate of Manufacturer).
- d. Barang (Battery) yang ditawarkan dilengkapi dengan buku manual operasi, & pemeliharaan.
- e. Barang (Battery) yang ditawarkan termasuk asesories pendukungnya terdiri dari:
- Serial / paralel Rack
  - Inter cell connection
  - Inter row connection
  - Elektrolit Alkali
  - Portable Thermometer
  - Portable Hydro meter (digital)
  - Kaca mata pelindung
  - Ember, Gayung, Corong Plastik

