



PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA
Nomor : 0001/BRS/EJ/TLG/COMM/AI-2020/2/2020-Pm

Pelaksana Pengadaan PT PJB Unit Pembangkitan Brantas mengundang penyedia barang/ jasa untuk mengikuti Pelelangan Terbuka dengan pascakualifikasi sebagai berikut :

1. Paket Pekerjaan

Nama Pekerjaan	:	PENGGANTIAN GCB 70 KV #1 DAN #2 PLTA TULUNGAGUNG
Sumber Dana	:	ANGGARAN INVESTASI PT PJB UP BRANTAS TAHUN 2020

2. Syarat Peserta Lelang

- i. Perusahaan yang berbadan hukum, memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) sub bidang mekanikal/ elektrikal dan yang dibuktikan dengan Surat Izin Usaha Perdagangan.
- ii. Penyedia Barang dan Jasa adalah manufaktur atau pabrikan peralatan GCB resmi dari produk yang ditawarkan atau perusahaan yang didukung oleh manufaktur resmi dari produk yang bersangkutan, dibuktikan dengan surat keterangan atau surat dukungan yang dikeluarkan oleh produsen produk yang bersangkutan atau departemen perdagangan RI.
- iii. Berpengalaman dalam melakukan pekerjaan penggantian gas circuit breaker minimal 2 (dua) kali dibuktikan dengan *copy* kontrak, *satisfaction letter* dan BAST (Berita Acara Serah Terima Pekerjaan) / BAPP (Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir.
- iv. Pelaksana pekerjaan didukung oleh tenaga kerja yang kompeten, dan berpengalaman dalam bidang mekanik/I&C/listrik/konstruksi/dll ditunjukkan dengan sertifikat keahlian dan Curriculum Vitae, minimal sebagai berikut :
 - a) Field Engineer: Mempunyai keahlian dan pengalaman dalam melakukan pekerjaan sejenis dan memahami Standar Internasional.
 - b) Process Engineer : Mempunyai keahlian dan pengalaman dalam melakukan pekerjaab sejenis dan memahami Standar Internasional
 - c) Supervisor memiliki kemampuan koordinasi eksternal dan internal seluruh pekerjaan, mulai dari perencanaan pekerjaan, perijinan (working permit), teknik, administrasi, pelaporan sampai penanggung jawab pekerjaan.
 - d) Terdapat seorang personil yang kompeten dan berpengalaman dalam pengoperasian CB Analyser yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan pengoperasian CB Analyser.
 - e) Welder: minimal 1/2 orang yang bersertifikat minimal dari Disnakertrans atau migas yang masih berlaku disertai WPS dan PQR.
 - f) Ahli K3 Umum: minimal 1 orang yang bersertifikat minimal dikeluarkan oleh Disnakertrans.
- v. Melampirkan rekening koran bulan terakhir dengan saldo minimal Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).
- vi. Perusahaan menerapkan ISO-9001, ISO 14001, dan OHSAS 18001 atau SMK3 mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dikeluarkan oleh badan sertifikasi yang terakreditasi dan masih berlaku.
- vii. Produsen GCB berasal dari negara himpunan OECD.
- viii. Penyedia barang/Jasa tidak sedang menjalani sanksi Blacklist di lingkungan PT PLN (Persero) Group.

3. Jadwal Pelaksanaan Lelang

- **Pendaftaran Peserta Lelang dan Pengambilan Dokumen Lelang :**

Tanggal : 15 April 2020 sd 28 April 2020
Waktu : 08.00 – 16.00 WIB
Tata Cara : Secara online dengan mengirimkan email ke
pengadaan.brantas@ptpjb.com dan pengadaanbrantas@gmail.com.

- **Penjelasan Lelang/ Aanwijzing :**

Hari/Tanggal : Rabu, 22 April 2020
Waktu : 10.00 WIB
Tata Cara : dilakukan secara online menggunakan aplikasi zoom

- **Penyampaian surat penawaran Administrasi, Teknik dan Harga paling lambat : :**

Tanggal : Rabu, 29 April 2020
Waktu : 10.00 WIB
Tata Cara : Penyampaian dokumen penawaran dapat melalui jasa ekspedisi atau diserahkan langsung kepada Pos Keamanan PT PJB UP Brantas.
Tempat : PT PJB UP Brantas (Ruang Pengadaan)
Jl. Jenderal Basuki Rahmad No. 271 Karangates, Malang

4. Pendaftaran dilakukan secara online dengan cara **wajib** mengirimkan e-mail seluruh persyaratan yang diminta sesuai poin no 2 dalam pengumuman ini ke pengadaan.brantas@ptpjb.com dan pengadaanbrantas@gmail.com, dengan subject : **Pendaftaran Pelelangan Terbuka No. 0001/BRS/EJ/TLG/COMM/AI-2020/2/2020-Pm**.
5. Peserta yang dapat mengikuti kegiatan penjelasan lelang / Aanwijzing adalah peserta yang telah melakukan pendaftaran lelang **PENGGANTIAN GCB 70 KV #1 DAN #2 PLTA TULUNGAGUNG** sesuai dengan point nomor 4 dalam pengumuman ini.
6. Penyedia yang mendaftar untuk ikut pelelangan namun tidak memasukkan Dokumen Penawaran tanpa alasan yang profesional akan dikenakan **sanksi black list selama 6 (enam) bulan**.

Karangates, 15 April 2020

PEJABAT PERENCANA PENGADAAN

MANAJER OPERASI DAN PEMELIHARAAN



YAN SUPRAYOGI

I. Spesifikasi Teknik

1. Detail Spesifikasi Barang yang di minta adalah sebagai berikut :

No	Description	Satuan	Item Spesifikasi	Quantity
1	Type		Live tank circuit breaker, Single Operating Mechanism	2 Unit
2	Service Location		Outdoor	
3	Number of Poles		3 (each set)	
4	Rated Voltage	kV	Min. 72.5	
5	Rated Frequency	Hz	50	
6	Rated Current	A	2500	
7	Rated Breaking capacity	kA	Min. 31.5	
8	Making current	kA	Min. 79	
9	Rated power frequency withstand voltage	kV	Min. 140	
10	Rated lightning impulse withstand voltage	kV	Min. 325	
11	Rated operating sequence		O-0.3s-CO-3min-CO	
12	Rated Opening Time	ms	Max. 50	
13	Rated Closing Time	ms	Max. 100	
14	Rated Delta Time Opening- Closing Antar Pole	ms	Max. 5	
15	Standard		IEC 62271-100 Atau Setara	
16	Operating Mechanism		Spring	
17	Opening Coil	Vdc	110	
18	Closing Coil	Vdc	110	
19	Spring Charging Motor	Vdc	110	
20	Gas		SF6	
21	CB Accessories			
	Gas Filling Device	Set		1
	Gas Alarm Device	Set		2
	CB Auxiliary Contact	Set		2
	Manual Spring Charging Tool	Set		2
	Heater for Auxilary cubicle	Set		2
	Power cable	Set		6
Control cable	Set		2	
22	Pekerjaan sipil			
	Modifikasi Pondasi	Lot		2
	Modifikasi Support	Lot		2