



PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA
PT PJB UNIT PELAYANAN PEMELIHARAAN WILAYAH BARAT
NOMOR: 1027.PP/612/UPHB/2020
TENTANG
JASA PERBAIKAN SILINCER DAN DINDING DALAM GAS DUCT MI GT 1.1
PT PJB UNIT PEMBANGKITAN MUARA KARANG

PT Pembangkitan Jawa-Bali Unit Pelayanan Pemeliharaan Wilayah Barat (PT PJB UPHB) mengundang Penyedia Barang/Jasa untuk mengikuti Pelelangan Terbuka sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

Nama Pengadaan : Jasa Perbaikan Silincer dan Dinding Dalam Gas Duct MI GT 1.1 PT PJB UP MUARA KARANG
Sumber Dana : Anggaran Overhaul 2020 PT PJB UP MUARA KARANG

2. Syarat Peserta Lelang

- a. Perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT);
- b. Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku dengan klasifikasi Bidang Mekanikal/Elektrikal atau sesuai dengan jenis barang/jasa yang diminta;
- c. Perusahaan yang tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan pengurus tidak sedang menjalani hukuman;
- d. Perusahaan tidak sedang menjalani sanksi Blacklist di wilayah kerja PT PLN (Persero) Group;
- e. Memiliki pengalaman 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun terakhir dalam melakukan pekerjaan perbaikan atau pembuatan konstruksi *Boiler/Heat Recovery Steam Generator (HRSG)/Casing Turbine* atau *static equipment* yang berhubungan dengan pengelasan. Hal ini dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1) Copy PO / Kontrak Pekerjaan dan;
 - 2) Copy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan / *Satisfaction Letter*.
- f. Memiliki atau dapat menyediakan fasilitas *lifting equipment mobile crane* yang mampu mengangkat *part silencer panel* dengan berat minimal 5 ton pada ketinggian ± 16 m;
- g. Syarat lainnya yang tercantum dalam RKS dan TOR.

3. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan

Tanggal : 02 s.d 11 September 2020
Waktu : Pukul 11.00 s.d. 15.00 WIB
Tempat : PT Pembangkitan Jawa Bali Unit Pelayanan Pemeliharaan Wilayah Barat
PLTGU Muara Karang, Jl. Raya Pluit Karang Ayu, Jakarta Utara 14450
Telp. 021-6620594 - Ext.1165 CP : Rangga Damar.

4. Penjelasan Lelang (Aanwijzing) :

Tanggal : 08 September 2020
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d 12.00 WIB (dilakukan secara online / video conference)
Tempat : PT PJB Unit Pelayanan Pemeliharaan Wilayah Barat
Komplek PLTGU Muara Karang, Jl. Raya Pluit Karang Ayu, Jakarta Utara 14450

5. Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran :

Tanggal : 14 September 2020
Waktu : • Pemasukan dokumen : Pukul 11.00 WIB s.d. 14.00 WIB
• Pembukaan dokumen : Pukul 14.00 WIB (dilakukan secara online / video conference)
Tempat : PT PJB Unit Pelayanan Pemeliharaan Wilayah Barat
Komplek PLTGU Muara Karang, Jl. Raya Pluit Karang Ayu, Jakarta Utara 14450

6. Pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang dapat diwakilkan dengan membawa : 1) Asli Surat tugas dari Direktur Utama / pimpinan perusahaan; 2) Copy Tanda pengenal perusahaan / copy KTP; 3) Copy SIUP. Pendaftaran bisa juga lewat email dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan, kirim ke : ranggadamar@ptpjb.com cc fahri.muhamad@ptpjb.com
7. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil Dokumen Pengadaan.
8. Penyedia Barang / Jasa yang mendaftar untuk ikut pelelangan namun tidak memasukkan Dokumen Penawaran tanpa alasan yang profesional akan dikenakan sanksi Blacklist selama 6 (enam) bulan.

Pengumuman ini bukan merupakan ikatan yang dapat mengakibatkan kewajiban finansial kepada PT Pembangkitan Jawa-Bali Unit Pelayanan Pemeliharaan Wilayah Barat.

Jakarta, 02 September 2020
STRUKTURAL PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA
MANAJER KEUANGAN DAN ADMINISTRASI,

MACHRIF HERIANSJAH

PT PEMBANGKITAN JAWA BALI
UNIT PELAYANAN PEMELIHARAAN WILAYAH BARAT

Jl. Pluit Karang Ayu PLTGU Muara Karang Jakarta Utara 14450, ☎ : 62-21-6620594 (Hunting), Fax. 62-21-6613190,
Email : uphb@pjb2.com



Lampiran pengumuman

Nomor : 1027.PP/612/UPHB/2020

Tanggal : 02 September 2020

RUANG LINGKUP PEKERJAAN
JASA PERBAIKAN SILINCER DAN DINDING DALAM GAS DUCT MI GT 1.1
PT PJB UNIT PEMBANGKITAN MUARA KARANG

I. LINGKUP PEKERJAAN

- 1.1. Mobilisasi Barang, Peralatan dan *Silincer* panel
- 1.2. Pemasangan dan pembongkaran *scaffolding*
- 1.3. Pembongkaran dan Pemasangan *Roof* atas *duct* untuk akses *Silincer*
- 1.4. Perbaikan panel *silencer*
- 1.5. Perbaikan dinding dalam *duct*
- 1.6. Pengadaan material
- 1.7. Pembuatan laporan pekerjaan



II. PERFORMANCE DESAIN

- 2.1. Pekerjaan berlangsung aman (*zero accident*)
- 2.2. Pemasangan isolasi rapi dan padat (ruang isolasi terisi penuh dengan *ceramic blanket*)
- 2.3. Hasil pengelasan *plate* tidak terdapat cacat las berupa *crack*, *spatter*, *undercut* atau cacat las lain. Hal ini diuji dengan 100% visual check. *Penetrant test* dilakukan 100% pada area sampling, sampling diambil 50% dari seluruh area pengelasan. Area sampling ditentukan bersama direksi pekerjaan.
- 2.4. Pelat penutup (*perforated plate*) tertutup rapih dan tidak ada pelat yang terdeformasi
- 2.5. Temperatur dinding rata-rata *Gas Duct Max* 65°C yang diukur pada periode 1 x 24 setelah beban *base load*

Detail pekerjaan terlampir dalam TOR (*Term of Reference*)

PT PEMBANGKITAN JAWA BALI
UNIT PELAYANAN PEMELIHARAAN WILAYAH BARAT

Jl. Pluit Karang Ayu PLTGU Muara Karang Jakarta Utara 14450, ☎ : 62-21-6620594 (Hunting), Fax. 62-21-6613190,
Email : uphb@pjb2.com