	PT. PEMBANGKITAN JAWA BALI UBJ O&M PLTU INDRAMAYU	No. Dokumen	: FMY-06.1.2.5
	PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Tanggal Terbit	: 02 Januari 2018
	FORMULIR PENGUMUMAN PELELANGAN	Revisi	: 00
	PEMILIK FORMULIR : SPV . SENIOR PENGADAAN	Halaman	: 1 dari 3

PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA DENGAN PASCAKUALIFIKASI
Nomor : 0156.Pm / 612 / UBJOMIN / 2021


Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa mengundang Perusahaan / Rekanan untuk mengikuti Pelelangan dengan Pascakualifikasi sebagai berikut :

1. Paket Pekerjaan

Nama Pekerjaan : Pengadaan Control Valve Supply Make Up Water To Condensor Body Valve Terkait SE#1

2. Syarat Peserta Lelang

- a. Perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT), mempunyai **Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)** dengan Kualifikasi Sub Bidang **Mekanikal / Elektrikal / Instrument** dan atau **Nomor Induk Berusaha (NIB)** dengan klasifikasi **Instalasi Mekanikal / Industri Generator Uap, Bukan Ketel Pemanas**;
- b. Penyedia Barang/Jasa memiliki pengalaman pengadaan spare part sejenis minimal 3 (tiga) pekerjaan, dilingkungan Pembangkit Listrik Indonesia Minimal dengan kapasitas 300MW, dibuktikan dengan :
 - (1) Surat perintah kerja/Kontrak pekerjaan; dan
 - (2) Berita Acara penyelesaian pekerjaan atau serah terima barang yang dilengkapi customer satisfaction letter/reference letter (pernyataan customer memuat performance operasi minimal setelah 1 (satu) tahun beroperasi);
- c. Pabrikasi (manufacture) / Agen Resmi (dibuktikan dengan surat keagenan dari produk yang bersangkutan maupun deperindag) dari produk yang ditawarkan, atau Penyedia barang / jasa harus mendapat dukungan dari pabrikasi (manufacture) / agen resmi (dibuktikan dengan surat keagenan dari produk yang bersangkutan maupun deperindag);
- d. Penyedia Barang / Jasa memiliki kelengkapan peralatan pemasangan/instalasi & pengujian performance test;
- e. Penyedia Barang / Jasa memiliki Tenaga Ahli Site Manager/Project Manager minimal 1 (Satu) orang yang berpengalaman;
- f. Penyedia Barang / Jasa memiliki Tenaga Ahli AK3 Umum minimal 1 (Satu) orang dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Disnakertrans;
- g. Penyedia Barang / Jasa memiliki Tenaga Ahli Elektrikal, Instrumentasi dan Kontrol minimal 1 (Satu) orang yang berpengalaman;
- h. Penyedia Barang / Jasa memiliki Tenaga Ahli Mekanik dalam instalasi valve / perbaikan valve minimal 1 (Satu) orang yang berpengalaman;
- i. Penyedia Barang / Jasa memiliki Tenaga Ahli Welder Inspector minimal 1 (Satu) orang dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Disnakertrans/depperin/BP migas/B4T;
- j. Penyedia Barang / Jasa memiliki Tenaga Ahli pengelasan/welder minimal 6G minimal 1 (Satu) orang dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Disnakertrans/depperin/BP migas/B4T;
- k. Penyedia Barang / Jasa memiliki Tenaga Ahli NDT minimal 1 (Satu) orang dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Disnakertrans/depperin/BP migas/B4T;
- l. Penyedia Barang / Jasa memiliki Forklift beserta operator dilengkapi dengan sertifikat;
- m. Penyedia Barang / Jasa terkhususkan manajemen tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
- n. Penyedia Barang / Jasa harus Memiliki rekening koran selama 3 bulan terakhir rata-rata minimal sebesar 10% dari nilai Harga Penawaran;
- o. Penyedia Barang / Jasa tidak sedang menjalani sanksi Blacklist di lingkungan PT PLN (Persero) Group.

	PT. PEMBANGKITAN JAWA BALI UBJ O&M PLTU INDRAMAYU	No. Dokumen	: FMY-06.1.2.5
	PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Tanggal Terbit	: 02 Januari 2018
	FORMULIR PENGUMUMAN PELELANGAN	Revisi	: 00
	PEMILIK FORMULIR : SPV . SENIOR PENGADAAN	Halaman	: 2 dari 3

3. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan :

Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan dapat diwakilkan dengan membawa surat tugas dari direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang dan kartu pengenal, pada :
Tanggal : **17 Februari 2021 s.d. 24 Februari 2021**
Pukul : 08.00 WIB s.d. 15.00 WIB (setiap hari kerja)
Tempat : **Pos Keamanan 2 PT.PJB UBJOM PLTU Indramayu (diwajibkan datang langsung pada saat pendaftaran)**
Contact Person : Wan Aries R (0234) 561 3837 / 085295040655

4. Penjelasan Pelelangan (Aanwijzing)

Tanggal : **25 Februari 2021**
Pukul : **10.00 WIB**
Tempat : Penjelasan Lelang Dilakukan Melalui Video Conference (Aplikasi Zoom Meeting)

5. Syarat Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen

- Asli surat pendaftaran dan pengambilan dokumen;
- Copy KTP Direktur;
- Asli surat kuasa (jika pendaftaran dan pengambilan dokumen diwakilkan);
- Copy KTP yang diberi kuasa;
- Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);

6. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil Dokumen Pengadaan.


7. Penyedia yang mendaftar untuk ikut pelelangan namun tidak memasukkan Dokumen Penawaran tanpa alasan yang profesional akan dikenakan **sanksi Blacklist selama 6 (enam) bulan.**

Pengumuman ini bukan merupakan ikatan yang dapat mengakibatkan kewajiban finansial kepada PT Pembangkitan Jawa Bali.

Indramayu, 17 Februari 2021
PELAKSANA PENGADAAN



BREGAS KUSPERWIRO

	PT. PEMBANGKITAN JAWA BALI UBJ O&M PLTU INDRAMAYU	No. Dokumen	: FMY-06.1.2.5
	PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Tanggal Terbit	: 02 Januari 2018
	FORMULIR PENGUMUMAN PELELANGAN	Revisi	: 00
	PEMILIK FORMULIR : SPV . SENIOR PENGADAAN	Halaman	: 3 dari 3

SPESIFIKASI TEKNIK BARANG / JASA YANG DIMINTA

No.	Nama Barang / Uraian Pekerjaan	Volume
1	VALVE, GLOBE CONTROL VALVE; 5 INCH; ASME B16.34; CLASS 300; BODY MATL A351 CF8M; SEAT & STEM SS316 WITH STELLITE; PLUG SS316 WITH STELLITE; TRIM 3" SINGLE (P-PORT); PLUG UNBLANCED; 25 BarG 50 DEG C; SEAT LEAKAGE CLASS V; CONNECTION BUTT WELD EXTENDED DESCRIPTION : PREDICTED NOISE \pm 70 Dba; ACTUATOR TYPE PNEUMATIC DIAPHRAGM; MODE : VALVE CLOSE/FAIL CLOSE; AIR SUPPLY INCLUDE 4-7 BAR; INCLUDE SIDE MOUNTED; INCLUDE SMART POSITIONER;	1 SET
Ket : <ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan Barang : 180 Hari • Garansi : 12 Bulan • ORIGIN : OECD • Termasuk pemasangan valve dan setting pneumatic valve • Selengkapnya Sesuai TOR Nomor : JS005/MO/TOR/XI/2020 		

