



PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA
Nomor : 0001/BRS/EJ/MDL/COMM/AO-2021/3/2021-Pm

Pelaksana Pengadaan PT PJB Unit Pembangkitan Brantas mengundang penyedia barang/ jasa untuk mengikuti Pelelangan Terbuka sebagai berikut :

1. Paket Pekerjaan

Nama Pekerjaan	:	KABEL MEDIUM VOLTAGE 6 KV TRAF0 1 & 3 PLTA MENDALAN
Sumber Dana	:	Anggaran Operasi PT PJB UP Brantas

2. Syarat Peserta Lelang

- Mempunyai Surat Ijin Usaha yang masih berlaku dengan klasifikasi Mekanikal dan Elektrikal atau yang ada hubungannya dengan pekerjaan ini.
- Copy Rekening Koran terbaru dari Bank selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (bulan Januari, Februari dan Maret 2021) dengan saldo minimal setiap bulan Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
- Calon Pelaksana merupakan pabrikan, atau agen resmi, atau perusahaan yang didukung oleh pabrikan atau agen resmi dari produk yang ditawarkan, dibuktikan dengan surat keagenan atau surat dukungan yang dikeluarkan oleh pabrikan atau agen resmi dari produk yang ditawarkan.
- Memiliki pengalaman dalam melakukan proses produksi dan atau mensuplai kabel medium voltage (minimum nominal voltage kebel 6 kV) yang dibuktikan dengan Referensi Pengadaan Barang atau *Customer Satisfaction Letter* serta Copy PO / Kontrak / SPK atau berita acara serah terima (BAST) pekerjaan.
- Penyedia barang/ jasa tidak sedang menjalani sanksi *black list* di lingkungan PT PLN (Persero) Group.

3. Jadwal Pelaksanaan Lelang

- Pendaftaran dilakukan dengan menyerahkan syarat pendaftaran untuk pengambilan Dokumen Pengadaan, pada :
Tanggal : 01 April 2021 s.d 14 April 2021
Pukul : 09.00 – 15.00 WIB
Tempat : Melalui email bidang Pengadaan PT PJB UP Brantas
Contact Person : Yudistira Heri (0341-385545) ext 126
 - Penjelasan (Aanwijzing) :
Tanggal : Kamis, 08 April 2021
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Melalui Zoom Meeting
 - Batas Akhir Penyampaian Dokumen Penawaran :
Tanggal : Kamis, 15 April 2020
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Melalui Zoom Meeting, asli dokumen sudah harus diterima oleh Pelaksana Pengadaan PT PJB UP Brantas sebelum batas akhir penyampaian dokumen
- Pendaftaran dapat dilakukan melalui email dengan mengirimkan persyaratan yang dibutuhkan sesuai yang tertera di point nomor 2 (dua) ke pengadaan.brantas@ptpjb.com dan cc ke pengadaanbrantas@gmail.com dengan subject “**PENDAFTARAN PELELANGAN TERBUKA NO. 0001/BRS/EJ/MDL/COMM/AO-2021/3/2021-Pm**” dengan melampirkan Surat Pernyataan Pendaftaran Pelelangan yang ditandatangani oleh Direktur Utama/ Pimpinan Perusahaan/ kepala Cabang bermaterai.
 - Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil Dokumen Pengadaan.

6. Penyedia yang mendaftar untuk ikut pelelangan namun tidak memasukkan Dokumen Penawaran tanpa alasan yang professional akan dikenakan **sanksi black list selama 6 (enam) bulan**.

Karangates, 01 April 2020

Pejabat Perencana Pengadaan
Manager Operasi dan Pemeliharaan



YAN SUPRAYOGI
T

1. DETAIL KUALIFIKASI BARANG

- a. Barang yang ditawarkan harus diproduksi minimal tahun 2020 dan dalam kondisi 100 % baru, tidak cacat baik tampak maupun tersembunyi.
- b. Spesifikasi kabel yang diminta adalah
 - Cable type : N2XSEYBY – copper conductor
 - Nominal voltage : 6/10 kV (12 kV)
 - Specification : SPLN 43-5-4 : 1995
 - Dimention : 3 X 240 mm²
 - Core : 3 Core
 - Panjang : 400 meter

Electrical

- DC resistance at 20 °C : max 0.0754 (Ω /km)
- AC resistance at 90 °C : max 0.0983 (Ω /km)
- Inductance : 0.300 (mH/km)
- Insulation Resistance : 3000 M ohm km (at 20 °C)
- AC Voltage Test : 21 kV / 5 Min
- Partial discharge : max 10 pC (at 1.73 U_o)
- Current carrying : 553 Amp at 30 °C (in air)
- Short circuit current : max 32,893 (kA) for conductor (at 1 sec)
- Reference Cable : Supreme, Voksel, Sucaco, Jembo Cable, kabelindo, Kabel Metal, GT kabel

2. QUALITY ACCEPTANCE

- a. *Certificate of Manufactur (COM)*
- b. Pelaksanaan *Factory Acceptance Test (FAT)*
- c. Laporan Hasil Pengujian