



PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA

Nomor : 0005/BRS/EJ/KTR/COMM/AO-2021/2/2021-Pm

Pelaksana Pengadaan PT PJB Unit Pembangkitan Brantas mengundang penyedia barang/ jasa untuk mengikuti Pelelangan Terbuka sebagai berikut :

1. Paket Pekerjaan

Nama Pekerjaan	:	PENGADAAN UPS PERALATAN NETWORK PLTA
Sumber Dana	:	Anggaran Operasi PT PJB UP Brantas

2. Syarat Peserta Lelang

- Mempunyai Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku dengan klasifikasi yang sesuai dengan pekerjaan yang sedang ditenderkan dengan kekayaan bersih minimal Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).
- Pelaksana pekerjaan adalah rekanan yang pernah melakukan pekerjaan sejenis yaitu pengadaan UPS dengan kapasitas minimal 10 KVa, dibuktikan melalui copy Perjanjian / copy Purchase Order (PO) dan copy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) / copy Berita Acara Serah Terima (BAST),
- Copy Rekening Koran terbaru dari Bank selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari 2021 – Maret 2021), dengan saldo minimal setiap bulan Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);
- Surat Pernyataan dari Calon Penyedia barang/ jasa tidak sedang menjalani sanksi Blacklist di lingkungan PT PLN (Persero) Group.

3. Jadwal Pelaksanaan Lelang

- Pendaftaran dilakukan dengan mengirim email syarat peserta lelang untuk pengambilan Dokumen Pengadaan, pada :

Tanggal : 12 April 2021 sd 26 April 2021

Pukul : 09.00 – 15.00 WIB

Tempat : Via Email

Contact Person : Novan 0341-385545 ext 126

- Penjelasan (Aanwijzing) :

Tanggal : Selasa, 20 April 2021

Pukul : 09.30 WIB – 11.00 WIB

Tempat : Via Zoom Meeting

Batas Akhir Penyampaian Dokumen Penawaran :

Tanggal : Selasa, 27 April 2021

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : PT PJB UP Brantas

Hardcopy sudah diterima sebelum batas akhir penyampaian dokumen

- Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan dapat diwakilkan dengan membawa surat tugas dari Direktur Utama/ Pimpinan Perusahaan/ Kepala Cabang dan kartu pengenalan perusahaan.
- Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil Dokumen Pengadaan.
- Dokumen pengadaan, link zoom meeting akan dikirim jika sudah memenuhi syarat peserta lelang.
- Pendaftaran juga dapat dilakukan melalui email dengan mengirimkan persyaratan yang dibutuhkan sesuai yang tertera di point nomor 2 (dua) ke pengadaan.brantas@ptpjb.com / pengadaanbrantas@gmail.com dengan subject PENDAFTARAN PELELANGAN TERBUKA NO. 0005/BRS/EJ/KTR/COMM/AO-2021/2/2021-Pm
- Penyedia yang mendaftar untuk ikut pelelangan namun tidak memasukkan Dokumen Penawaran tanpa alasan yang professional akan dikenakan **sanksi black list selama 6 (enam) bulan**.

Karangates, 12 April 2021
Pejabat Perencana Pengadaan
Manajer OPHAR

YAN SUPRAYOGI

NAMA BARANG		JUMLAH
UPS		13 SET
Kapasitas	10 kva / 1 phase	
Power Factor	0.9	
Topologi	Online double conversion / VHI	
Standard	EN55022/ EN55024 atau 62040-2 atau Quality ISO 9001: 2000/ ISO 14001: 1996	
Operating Frekuensi	50/60Hz (40 to 72 Hz)	
Input Volt	-15%, +20% nominal (220V)	
Parallel Redudancy	>= 2 units	
Efficiency	Min. >98%	
Memungkinan untuk diparalel untuk meningkatkan kapasitas dan realibilitas		
Memiliki manual bypass switch		
Bisa dikoneksikan pada battery bank eksisting minimal sejumlah 2/3 dari total kapasitas saat ini		
Memungkinkan perpindahan dari mode bypass ke online ups / sebaliknya tanpa mematikan sistem		
Memiliki fitur untuk menampilkan status ups (status, tegangan in, tegangan out, tegangan baterai, total beban, lama waktu back up)		
Support SNMP		
Baterai		13 lot
Type Baterai = VRLA Kapasitas baterai minimum = 110V Minimum baterai spesifikasi 12V, 9 Ah, sealed, lead-acid, maintenance-free		

6. DETAIL PEKERJAAN JASA

- 6.1. Jasa supervisi untuk pemasangan UPS pada system kelistrikan eksisting.
- 6.2. Pelaksana jasa supervisi adalah orang yang memiliki sertifikasi berkaitan dengan instalasi pada produk yang ditawarkan.
- 6.3. Training Pengoperasian dan pemeliharaan UPS.
- 6.4. Pembuatan dokumen petunjuk manual untuk operasional dan pemeliharaan UPS.
- 6.5. Pelaksanaan simulasi sesuai dengan petunjuk manual seperti yang disebutkan pada point 6.4