



**PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA DENGAN PASCAKUALIFIKASI  
PT PJB UNIT BISNIS JASA O & M LUAR JAWA 2  
NOMOR: 028.Pm/612/UJLJ-2/2021**

PT Pembangkitan Jawa-Bali Unit Bisnis Jasa Operasi dan Pemeliharaan Luar Jawa 2 (PT PJB UJLJ-2) mengumumkan dan mengundang Penyedia Barang/Jasa untuk mengikuti Pelelangan Terbuka sebagai berikut :

**1. Paket Pengadaan**

Nama Pengadaan : **Pengadaan Jasa Revitalisasi Upgrade Pipa Fire Fighting Hydrant Coal Yard  
PLTU Ropa dan Jasa Pembuatan Fire Protection Sprinkler Area Oil Tank PLTU  
Ropa**

Sumber Dana : Anggaran Investasi tahun 2021

**2. Syarat Peserta Lelang**

- a. Perusahaan yang berbadan hukum (PT);
- b. Perusahaan yang memiliki Sertifikat Kompetensi dari Asosiasi Perusahaan/Sertifikat Kualifikasi Perusahaan dengan Klasifikasi Sub Bidang Mekanikal, Elektrikal/Listrik / Keselamatan Kerja / Pemadam Kebakaran;
- c. Perusahaan memiliki ISO 9001, OHSAS 18001/ISO 45001/SMK3 dan CSMS/tanda terima CSMS PT PJB;
- d. Memiliki pengalaman paling sedikit 2 (dua) kali melaksanakan Pekerjaan sejenis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dibuktikan melalui Copy PO/kontrak pekerjaan dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, kecuali untuk Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun tidak diwajibkan memiliki pengalaman;
- e. Perusahaan tidak sedang menjalani sanksi Blacklist di lingkungan PT PLN (Persero) Group.

**3. Pendaftaran Pengadaan :**

Tanggal : 13 s/d 15 April 2021

Waktu : Pukul 08.00 s.d. 15.00 WIB

**4. Penjelasan Lelang (Aanwijzing) :**

Tanggal : Jumat, 16 April 2021

Waktu : Pukul 13.00 WIB s/d selesai

Tempat : PT PJB UBJOM Luar Jawa-2,

(Via online dengan menggunakan aplikasi ZOOM)

**5. Site Visit (Tentative) :**

Tanggal : Kamis, 22 April 2021

Waktu : Pukul 08.00 WIB s/d selesai

Tempat : PT PJB UBJOM PLTU Ropa

Jalan Trans Utara Ende-Maumere, Keliwumbu, Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur



6. **Tata Cara Pendaftaran :**

Pendaftaran dilakukan melalui email (email terafiliasi korporat, bukan email pribadi) dengan mengirimkan scan dokumen pendaftaran sebagai berikut :

- a. Asli Surat Pernyataan Minat / Asli Surat Pendaftaran Pelelangan Terbuka;
- b. Asli Surat Kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan;
- c. Tanda pengenal perusahaan / copy KTP (pimpinan perusahaan, pemberi dan penerima kuasa);
- d. SIUP.

Scan dokumen pendaftaran dikirim ke email : [indra.wijaya@ptpjb.com](mailto:indra.wijaya@ptpjb.com) cc [moh.arifin@ptpjb.com](mailto:moh.arifin@ptpjb.com).

Judul email: Pendaftaran Lelang "Nama Pengadaan sesuai Poin No. 1".

Kelengkapan dokumen pengadaan akan dikirimkan dengan reply email setelah dokumen yang dipersyaratkan diterima dengan lengkap.

Dokumen pendaftaran (poin a. s/d d.) **wajib** dikirimkan ke kantor UBJOM Luar Jawa-2 dengan alamat: Jl. Jemursari No. 216, Surabaya.

7. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil Dokumen Pengadaan.
8. Penyedia Barang / Jasa yang mendaftar untuk ikut pelelangan namun tidak memasukkan Dokumen Penawaran tanpa alasan yang profesional akan dikenakan sanksi *Blacklist* selama 6 (enam) bulan.

Demikian pengumuman ini untuk diketahui dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Surabaya, 13 April 2021

**Struktural Pelaksana Pengadaan Barang /Jasa UJLJ-2  
Manajer Logistik,**

**Ttd.  
MOHAMMAD ARIFIN**



**SPEKIFIKASI BARANG / JASA YANG DIMINTAKAN PENAWARAN**

NO	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH		WAKTU PENYERAHAN PEKERJAAN
1	<b>A. Revitalisasi Upgrade Pipa Fire Fighting Hydrant Coal Yard PLTU Ropa</b> <b>Material:</b>			60 (Enam Puluh) hari kalender sejak Surat Penunjukan diterbitkan
	Air Venting Valve	2	EA	
	Outdoor Two Way Hydrant Pillar Machino Connection 2 ½" (UL) include: Outdoor hydrant box panel type FRP c/w nozzle variable UL listed, hoise type rubber machino	2	EA	
	PIPE dia 6" sch 40 smls black steel ASTM A53 Grade B	30	Btg	
	PIPE dia 4" sch 40 smls black steel ASTM A53 Grade B	20	Btg	
	Elbow dia 6" 90 deg	1	SET	
	Elbow dia 4" 90 deg	1	SET	
	Equal Tee dia 6"	1	SET	
	Reducer 6" x 4"	1	SET	
	Gate Valve OS&Y 6"	2	EA	
	Gasket dia 6"	1	SET	
	Flange o/w bolt and nuts dia 6"	1	SET	
	Flange o/w bolt and nuts dia 4"	1	SET	
	Blind Flange o/w bolt and nuts 6"	1	SET	
	Material supporting, accessories, bolt, etc	1	SET	
	U Bolt o/w 2 pcs hex nuts	1	SET	
	<b>Jasa Pekerjaan</b> Instalasi	1	LOT	
Detail spesifikasi teknis & lingkup Barang dan Jasa mengacu pada <i>Term of Reference</i> (TOR)				



**SPEKIFIKASI BARANG / JASA YANG DIMINTAKAN PENAWARAN**

NO	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH		WAKTU PENYERAHAN PEKERJAAN
1	<b>B. Jasa Pembuatan Fire Protection Sprinkler Area Oil Tank PLTU Ropa</b>			45 (Empat Puluh Lima) hari kalender sejak Surat Penunjukan diterbitkan
	<b>Material:</b>			
	A. Mechanical			
	Medium Velocity Spray Nozzle, ½" NPT, Bronze, K-Factor 5.6, Spray Angle 110°	16	EA	
	3" DV Electric Pilot Actuation, Consist of : - 3" Deluge Valve (Red), FF ANSI Class 150 FM/UL/ULC/LPCB/VDC/ABS/MEA/CE or acknowledge Body pada OECD country - 3" Electric Actuat, Trim set Kit, FM/UL/ULC/LPCB/VDC/ABS/MEA/CE or acknowledge Body pada OECD country (c/v Solenoid Valve 175 psi) - Pressure Switch with 2 sets SPDT contact	2	SET	
	3" OS&Y Gate Valve, 300 psi, Resilient Seat, FM/UL/ULC/LPCB/VDC/ABS/MEA/CE or acknowledge Body pada OECD country, Flange ANSI B16.1	4	EA	
	3" Y-Strainer, 300 psi, FM/UL/ULC/LPCB/VDC/ABS/MEA/CE or acknowledge Body pada OECD country, Flange ANSI B16.1	1	EA	
	Material Instalasi Pipa BS 3", Sch40, ASTM A53, Seamless Pipa BS 2", Sch40, ASTM A53, Seamless Pipa BS ½", Sch40, ASTM A53, Seamless Fitting (Elbow, Tee, Reducer, etc) Material Support & Painting	1	SET	
	B. Electrical			
	185°F-196 °F Vertical Heat Detector (Stick Explosion Proof) Include mounting box explosion proof FM/UL/ULC/LPCB/VDC/ABS/MEA/CE or acknowledge Body pada OECD country	8	EA	
	Dual Action Manual Call Point, Type Outdoor	2	EA	
	Horn Strobe Light FM/UL/ULC/LPCB/VDC/ABS/MEA/CE or acknowledge Body pada OECD country	2	EA	
	Conventional Fire Alarm Control Panel Spesifikasi: · P/S rate: 220 VAC · Battery storage set Certification & Testing Body: FM/UL/ULC/LPCB/VDC/ABS/MEA/CE or acknowledge Body pada OECD country dan atau lokal	1	SET	
Material Instalasi: - Cable Power - Cabel sensor AWG 16 Material Bantu, acc dan consumable : J-box , pipa conduit E19 kabel steel	1	SET		



NO	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH		WAKTU PENYERAHAN PEKERJAAN
	galv, cat, connector, clips, cable tagging dll.			
	C. Oil Contaminan			
	Oil Contaminan Stainless steel Finish 1B/Dop, Grade 316, tebal 3 mm. ukuran 2.3 x 3 x 0.2 m, termasuk support di H-Beam	2	SET	
	Pipa Galvanis 2 Inch, Sch40, Seamless, Termasuk Support	2	SET	
	Pit Retention	8	M3	
	<b>Jasa Pekerjaan</b> Instalasi	1	LOT	
Detail spesifikasi teknis & lingkup Barang dan Jasa mengacu pada <i>Term of Reference</i> (TOR)				



### **CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN PENDAFTARAN**

<b>No</b>	<b>Dokumen Pendaftaran</b>	<b>Check</b>
1	Asli Surat Pernyataan Minat / Asli Surat Pendaftaran Pelelangan Terbuka	
2	Asli Surat Kuasa dari Direktur Utama / Pimpinan	
3	Tanda pengenal perusahaan / copy KTP (pimpinan perusahaan / pemberi dan penerima kuasa)	
4	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	

**Catatan:**

- Judul email: Pendaftaran Lelang Pengadaan Jasa Revitalisasi Upgrade Pipa Fire Fighting Hydrant Coal Yard PLTU Ropa dan Jasa Pembuatan Fire Protection Sprinkler Area Oil Tank PLTU Ropa;
- Dokumen disampaikan dalam bentuk **scan format pdf**;
- Scan Dokumen dapat disampaikan dengan cara compress .zip atau .rar;
- Kirim scan melalui email ke [indra.wijaya@ptpjb.com](mailto:indra.wijaya@ptpjb.com) cc [moh.arifin@ptpjb.com](mailto:moh.arifin@ptpjb.com);
- Apabila dokumen telah diterima dengan lengkap akan menerima reply email yang berisi:
  1. Scan Rencana Kerja dan Syarat (pdf);
  2. Lampiran RKS (word);
  3. Scan Term of Reference (pdf);
  4. Permintaan Penawaran (excel);
  5. Link Daftar Hadir Pendaftaran.
- Asli Dokumen pendaftaran wajib dikirimkan ke kantor UBJOM Luar Jawa-2: Jl. Jemursari no. 216, Surabaya.
- Sertakan nomor PIC dari peserta untuk koordinasi selama proses lelang berjalan.