



PT PEMBANGKITAN JAWA BALI  
UNIT PEMBANGKITAN BRANTAS  
Jl. Basuki Rahmad No. 271 Karangates Malang  
Telp (0341) 385545, 385546 – Fax (0341) 386927, 385462

**PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA**  
**Nomor : 0001/BRS/EJ/WLG/#1/AO-2021/3/2021-Pm**

Pelaksana Pengadaan PT PJB Unit Pembangkitan Brantas mengundang penyedia barang/ jasa untuk mengikuti Pelelangan Terbuka dengan pascakualifikasi sebagai berikut :

**1. Paket Pekerjaan**

<b>Nama Pekerjaan</b>	<b>:</b>	<b>PENGADAAN UPGRADE SYSTEM LUBRIKASI PLTA WLINGI #1</b>
<b>Sumber Dana</b>	<b>:</b>	<b>ANGGARAN OPERASI PT PJB UP BRANTAS TAHUN 2021</b>

**2. Syarat Peserta Lelang**

- Calon Peserta lelang merupakan perusahaan berbadan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan kualifikasi atau sub bidang mekanikal/ elektrikal yang dibuktikan dengan Sertifikasi Ijin Usaha yang masih berlaku.
- Calon Peserta lelang merupakan Pabrikan / Agen / Distributor atau perusahaan yang didukung oleh pabrikan atau agen atau distributor yang berpengalaman dalam melakukan pekerjaan peralatan elektro mekanis (*Disassembly, Assembly, Programing, Setting / Kalibrasi, modifikasi, Commissioning test*) dan telah beroperasi dengan baik minimal 3 tahun dibuktikan dengan :
  - Copy kontrak / PO / BA.
  - Reference list barang dari manufacture.
- Melampirkan rekening koran bulan terakhir dengan saldo minimal Rp 120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah).
- Peserta tidak sedang menjalani sanksi Blacklist di lingkungan PT. PJB dan PT. PLN (Persero) Group.

**3. Jadwal Pelaksanaan Lelang**

- **Pendaftaran Peserta Lelang dan Pengambilan Dokumen Lelang :**
  - Tanggal : 19 April 2021 sd 28 April 2021
  - Waktu : 08.00 – 16.00 WIB
  - Tata Cara : Secara online dengan mengirimkan email ke [pengadaan.brantas@ptpjb.com](mailto:pengadaan.brantas@ptpjb.com) dan [pengadaanbrantas@gmail.com](mailto:pengadaanbrantas@gmail.com).
- **Penjelasan Lelang/ Aanwijzing :**
  - Hari/Tanggal : Kamis, 22 April 2021
  - Waktu : 10.00 WIB
  - Tata Cara : dilakukan secara online menggunakan aplikasi zoom
- **Penyampaian surat penawaran Administrasi, Teknik dan Harga paling lambat :**
  - Tanggal : Kamis, 29 April 2021
  - Waktu : 10.00 WIB
  - Tata Cara : Penyampaian dokumen penawaran dapat melalui jasa ekspedisi atau diserahkan langsung kepada Pos Keamanan PT PJB UP Brantas.
  - Tempat : PT PJB UP Brantas (Ruang Pengadaan)  
Jl. Jenderal Basuki Rahmad No. 271 Karangates, Malang
- **Pembukaan surat penawaran Administrasi, Teknik dan Harga :**
  - Tanggal : Kamis, 29 April 2021
  - Waktu : 10.15 WIB
  - Tata Cara : dilakukan secara online menggunakan aplikasi zoom.

4. Pendaftaran dilakukan secara online dengan cara **wajib** mengirimkan e-mail seluruh persyaratan yang diminta sesuai poin no 2 dalam pengumuman ini ke [pengadaan.brantas@ptpib.com](mailto:pengadaan.brantas@ptpib.com) dan [pengadaanbrantas@gmail.com](mailto:pengadaanbrantas@gmail.com), dengan subject : **Pendaftaran Pelelangan Terbuka Pengadaan Upgrade System Lubrikasi PLTA Wlingi #1.**
5. Pelaksana pengadaan PT PJB UP Brantas akan memberikan konfirmasi atas pendaftaran calon peserta sekaligus menyampaikan dokumen pelelangan (RKS dan TOR) kepada calon peserta melalui e-mail tersebut.
6. Peserta yang dapat mengikuti kegiatan penjelasan lelang / Aanwijzing adalah peserta yang telah melakukan pendaftaran lelang **Pengadaan Upgrade System Lubrikasi PLTA Wlingi #1.** sesuai dengan point nomor 4 dalam pengumuman ini.
7. Peserta yang mendaftar untuk ikut pelelangan namun tidak memasukkan Dokumen Penawaran tanpa alasan yang profesional akan dikenakan **sanksi black list selama 6 (enam) bulan.**

Karangates, 19 April 2021

PEJABAT PERENCANA PENGADAAN  
MANAJER OPERASI DAN PEMELIHARAAN





## I. Spesifikasi Teknik

## 1. Detail Spesifikasi Barang yang di minta adalah sebagai berikut :

No.	Spesifikasi	Satuan	Keterangan
1	Type		Dual Line automatic lubrication system
POMPA			
2	Operating Pressure maksimal	Kg/cm <sup>2</sup>	≥ 210
3	Reservoir Capacity	liter	≥ 25
4	Metering quantity	cc/min	≥ 35
5	Service location		Indoor
6	Quantity	Set	2
MOTOR			
7	Rated Voltage	V	380, 3 phase
8	Insulation class		F
9	Rated Frequency	Hz	50
10	Quantity	Set	2
ACCESSORIES			
11	Solenoid or Hydraulic Valve for Change Over Line	EA	2
12	Pressure Sensor with display indicator and port 4 – 20 mA for monitoring pressure on each lubrication line	Set	2
13	Metering device for outlet Grease Pump (Pressure gauge)	EA	2
14	Piping		To be state by bidder
15	Distributing valve	EA	4
16	Level Switch for Grease Reservoir	EA	2
17	Lubricant NLGI		NLGI No. 00 – No. 1
18	Modul kontrol, kabel power dan kabel kontrol	Set	To be state by bidder