



**PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA DENGAN PASCAKUALIFIKASI  
PT PJB UNIT BISNIS JASA O & M LUAR JAWA 2  
NOMOR: 058.Pm/612/UJLJ-2/2021**

PT Pembangkitan Jawa-Bali Unit Bisnis Jasa Operasi dan Pemeliharaan Luar Jawa 2 (PT PJB UJLJ-2) mengumumkan dan mengundang Penyedia Barang/Jasa untuk mengikuti Pelelangan Terbuka sebagai berikut :

**1. Paket Pengadaan**

Nama Pengadaan : **Pengadaan Material dan Jasa Upgrade Pompa Fire Fighting System & Control  
PLTU Bolok**

Sumber Dana : Anggaran Investasi tahun 2021

**2. Syarat Peserta Lelang**

- a. Perusahaan yang berbadan hukum (PT);
- b. Perusahaan yang memiliki Sertifikat Kompetensi dari Asosiasi Perusahaan/Sertifikat Kualifikasi Perusahaan dengan Klasifikasi Sub Bidang Mekanikal, Elektrikal/Listrik atau Keselamatan kerja atau pemadam kebakaran;
- c. Perusahaan memiliki ISO 9001, OHSAS 18001/ISO 45001/SMK3 dan CSMS/tanda terima CSMS PT PJB;
- d. Memiliki pengalaman paling sedikit 1 (satu) kali melaksanakan pekerjaan di bidang fire protection system khususnya pemasangan fire pump set system dan piping instalation dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dibuktikan melalui Copy PO/kontrak pekerjaan dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, kecuali untuk Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun tidak diwajibkan memiliki pengalaman;
- e. Perusahaan tidak sedang menjalani sanksi Blacklist di lingkungan PT PLN (Persero) Group.

**3. Pendaftaran Pengadaan :**

Tanggal : 06 s/d 08 September 2021

Waktu : Pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB

**4. Penjelasan Lelang (Aanwijzing) :**

Tanggal : Kamis, 09 September 2021

Waktu : Pukul 08.00 WIB s/d selesai

Tempat : PT PJB UBJOM Luar Jawa-2,

(Via online dengan menggunakan aplikasi ZOOM)

**5. Site Visit (Tentative) :**

Tanggal : Jumat, 10 September 2021

Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d selesai

Tempat : PT PJB UBJOM PLTU Bolok

Kawasan Industri Bolok, Desa Bolok, Kec. Alak, Kab. Kupang 85231, Nusa Tenggara Timur



6. **Tata Cara Pendaftaran :**

Pendaftaran dilakukan melalui email (email terafiliasi korporat, bukan email pribadi) dengan mengirimkan scan dokumen pendaftaran sebagai berikut :

- a. Asli Surat Pernyataan Minat / Asli Surat Pendaftaran Pelelangan Terbuka;
- b. Asli Surat Kuasa dari direktur utama / pimpinan perusahaan;
- c. Tanda pengenal perusahaan / copy KTP (pimpinan perusahaan, pemberi dan penerima kuasa);
- d. SIUP.

Ketentuan Pendaftaran :

- Scan dokumen pendaftaran dikirim ke email : [indra.wijaya@ptpjb.com](mailto:indra.wijaya@ptpjb.com) cc [moh.arifin@ptpjb.com](mailto:moh.arifin@ptpjb.com).
  - Judul email: Pendaftaran Pelelangan Terbuka "Nama Pengadaan sesuai Poin No. 1".
  - Kelengkapan dokumen pengadaan akan dikirimkan dengan reply email setelah dokumen yang dipersyaratkan diterima dengan lengkap.
  - Dokumen scan yang dinyatakan sah adalah dokumen asli yang discan, bukan file word yang ditempel crop picture ttd, stempel atau materai.
  - Dokumen pendaftaran (poin a. s/d d.) **wajib** dikirimkan ke kantor UBJOM Luar Jawa-2 dengan alamat: Jl. Jemursari No. 216, Surabaya. Dokumen pendaftaran dikirimkan maksimal pada saat pemasukan dokumen penawaran.
7. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil Dokumen Pengadaan.
8. Penyedia Barang / Jasa yang mendaftar untuk ikut pelelangan namun tidak memasukkan Dokumen Penawaran tanpa alasan yang profesional akan dikenakan sanksi *Blacklist* selama 6 (enam) bulan.

Demikian pengumuman ini untuk diketahui dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Surabaya, 06 September 2021

**Struktural Pelaksana Pengadaan Barang /Jasa UJLJ-2  
Manajer Logistik,**

**Ttd.  
MOHAMMAD ARIFIN**



**SPEKIFIKASI BARANG / JASA YANG DIMINTAKAN PENAWARAN**

NO	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH		WAKTU PENYERAHAN PEKERJAAN
1	<p><b>ELECTRIC FIRE PUMP (FULL PACKAGE)</b> Compliance NFPA 20 With minimum detail specification: Approval : UL Listed dan FM Approved Type : Horizontal Split Case Capacity : 1250 GPM at @100% Head : min. 100 METER at 100% NPSHr : Maks. 3,1 m Speed : 2950 - 3000 Rpm Suction x Discharge : "6 ANSI FF 125# x 5" ANSI FF 125# Pump Material Casing : Cast Iron Impeller : Bronze Shaft : Carbon Steel with Bronze Sleeve Shaft Sealing : Gland Packing Electric Motor Compliance NFPA 20 Approval : UL Listed dan FM Approved. Voltage : 380 V/3Ph/50Hz Speed : 2950 - 3000 Rpm Insulation : Class F Insulation, Temp Rise Class B</p> <p>Controller Set : Compliance NFPA 20 Approval : UL Listed, FM Approved. Starting Methode : Y-D, Open Transition; Auto/ Manual Controller system; Sensor Pressure Switch; monitoring system; Pressure Transducer 0-500 Psi &amp; Material Support. Produk diatas merupakan COO yang dibatasi dari Negara Indonesia dan atau OECD Country</p> <p>Minimum Packaged Accessories, tidak terbatas pada: - Automatic Air Release Valve (AARV) / 1/2" - NPT - Casing Release Valve (CRV) / 3/4" - NPT - Suction Gauge / 3½ - 30-0-150 psi / standard - Discharge Gauge / 3½ - 0-300 psi / standart - OSY Gate Valve Suction DN200 ANSI - OSY Gate Valve Suction DN150 ANSI - Check Valve DN150 ANSI</p>	1	SET	6 (enam) bulan Kalender Sejak Surat Penunjukan diterbitkan



NO	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH		WAKTU PENYERAHAN PEKERJAAN
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Y- strainer DN200 ANSI</li><li>- Pipe BS ASTM A53 SCH40 DN 250</li><li>- Flexible Rubber Joint 1 Set</li><li>- Flow meter Gauge- performance test</li><li>- Kabel Power include Rigid metal Conduit &amp; support pipe dari controller panel ke Motor fire pump.</li><li>- Kabel control untuk alarm Run/Stop ke notifikasi di central Control Room</li></ul> <p>Produk berasal dari Negara Indonesia dan/atau Negara OECD</p>			
2	<b>Jasa Instalasi Electric Fire Pump System</b> Detail lingkup pekerjaan dan spesifikasi teknik sesuai dengan TOR, Terlampir	1	Lot	
Detail spesifikasi teknis & lingkup Barang dan Jasa mengacu pada <i>Term of Reference</i> (TOR)				



### **CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN PENDAFTARAN**

<b>No</b>	<b>Dokumen Pendaftaran</b>	<b>Check</b>
1	Asli Surat Pernyataan Minat / Asli Surat Pendaftaran Pelelangan Terbuka	
2	Asli Surat Kuasa dari Direktur Utama / Pimpinan	
3	Tanda pengenal perusahaan / copy KTP (pimpinan perusahaan / pemberi dan penerima kuasa)	
4	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	

Catatan:

- Judul email: Pendaftaran Pelelangan Terbuka Pengadaan Material dan Jasa Upgrade Pompa Fire Fighting System & Control PLTU Bolok;
- Dokumen disampaikan dalam bentuk **scan format pdf**;
- Scan Dokumen dapat disampaikan dengan cara compress .zip atau .rar;
- Kirim scan melalui email ke [indra.wijaya@ptpjb.com](mailto:indra.wijaya@ptpjb.com) cc [moh.arifin@ptpjb.com](mailto:moh.arifin@ptpjb.com);
- Apabila dokumen telah diterima dengan lengkap akan menerima reply email yang berisi:
  1. Scan Rencana Kerja dan Syarat (pdf);
  2. Lampiran RKS (word);
  3. Scan Term of Reference (pdf);
  4. Permintaan Penawaran (excel);
  5. Link Daftar Hadir Pendaftaran.
- Asli Dokumen pendaftaran wajib dikirimkan ke kantor UBJOM Luar Jawa-2: Jl. Jemursari no. 216, Surabaya.
- Sertakan nomor PIC dari peserta untuk koordinasi selama proses lelang berjalan.