



PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA
Nomor : 0001/BRS/SAR/WL.G/COMM/AO-2021/9/2021-Pm

Pelaksana Pengadaan PT PJB Unit Pembangkitan Brantas mengundang penyedia barang/ jasa untuk mengikuti Pelelangan Terbuka dengan pascakualifikasi sebagai berikut :

1. Paket Pekerjaan

Nama Pekerjaan	:	PENGECATAN PINTU INTAKE PLTA WLINGI
Sumber Dana	:	ANGGARAN OPERASI PT PJB UP BRANTAS TAHUN 2021

2. Syarat Peserta Lelang

- Merupakan perusahaan berbadan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan kualifikasi atau sub bidang Sipil yang dibuktikan dengan Surat Ijin Usaha yang masih berlaku / Nomor Induk Berusaha (NIB).
- Merupakan perusahaan yang berpengalaman minimal melakukan pekerjaan pengecatan terkait bangunan air atau sejenis pengecatan logam dibuktikan dengan *copy* kontrak / PO dan BA penyelesaian pekerjaan.
- Peserta Lelang wajib memiliki Pengawas Pekerjaan minimal bersertifikat AK3 Umum yang masih berlaku dikeluarkan oleh Kementrian Ketenagakerjaan (KEMNAKER) Republik Indonesia.
- Perusahaan telah mendaftar terdaftar atau sudah memiliki sertifikat CSMS (*Contractor Safety Management System*) PT PJB.
- Melampirkan *copy* Rekening Koran terbaru dari Bank selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (bulan Juni, Juli dan Agustus 2021) dengan saldo minimal setiap bulan Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- Peserta tidak sedang menjalani sanksi Blacklist di lingkungan PT. PJB dan PT. PLN (Persero) Group.

3. Jadwal Pelaksanaan Lelang

- **Pendaftaran Peserta Lelang dan Pengambilan Dokumen Lelang :**
 - Tanggal : 26 Oktober 2021 s.d 03 November 2021
 - Waktu : 08.00 – 16.00 WIB
 - Tata Cara : Mengirimkan email ke bidang Pengadaan PT PJB UP Brantas
 - Contact Person : Yudistira Heri (0341-385545) ext 126
- **Penjelasan Lelang/ Aanwijzing :**
 - Hari/Tanggal : Jum'at, 29 Oktober 2021
 - Waktu : 13.30 WIB
 - Tata Cara : dilakukan secara online menggunakan aplikasi zoom
- **Penyampaian surat penawaran Administrasi, Teknik dan Harga paling lambat :**
 - Tanggal : Kamis, 04 November 2021
 - Waktu : 09.00 WIB
 - Tata Cara : Penyampaian dokumen penawaran dapat melalui jasa ekspedisi atau diserahkan langsung kepada Pos Keamanan PT PJB UP Brantas.
 - Tempat : PT PJB UP Brantas (Ruang Pengadaan)
Jl. Jenderal Basuki Rahnrad No. 271 Karangates, Malang
- **Pembukaan surat penawaran Administrasi, Teknik dan Harga :**
 - Tanggal : Kamis, 04 November 2021
 - Waktu : 09.15 WIB
 - Tata Cara : dilakukan secara online menggunakan aplikasi zoom.

4. Pendaftaran dilakukan secara online dengan cara **wajib** mengirimkan e-mail seluruh persyaratan yang diminta pada poin nomor 2 dalam pengumuman ini ke pengadaan.brantas@ptpjb.com cc ke pengadaanbrantas@gmail.com dan yudistiraheeri@gmail.com, dengan subject : **PENDAFTARAN PELELANGAN TERBUKA PENGECATAN PINTU INTAKE PLTA WLINGI**.
5. Pelaksana pengadaan PT PJB UP Brantas akan memberikan konfirmasi atas pendaftaran calon peserta sekaligus menyampaikan dokumen pelelangan (RKS dan TOR) kepada calon peserta melalui e-mail tersebut.
6. Peserta yang dapat mengikuti kegiatan penjelasan lelang / Aanwijzing adalah peserta yang telah melakukan pendaftaran lelang **PENGECATAN PINTU INTAKE PLTA WLINGI**, sesuai dengan point nomor 4 dalam pengumuman ini.
7. Peserta yang mendaftar untuk ikut pelelangan namun tidak memasukkan Dokumen Penawaran tanpa alasan yang profesional akan dikenakan **sanksi black list selama 6 (enam) bulan**.

Karangates, 26 Oktober 2021

PEJABAT PERENCANA PENGADAAN

MANAJER OPERASI DAN PEMELIHARAAN



URAIAN PEKERJAAN

1. Pekerjaan Persiapan

- a. Melakukan site survei
- b. Menyusun prosedur pelaksanaan pekerjaan (disetujui oleh PT. PJB)
- c. Mengurus perizinan (izin kerja, tes bebas Covid-19, dsb)
- d. Mobilisasi peralatan & material
- e. Persiapan peralatan bantu

2. Pengecatan Pintu Intake

- a. Pembersihan karat, lapisan cat rusak, kotoran dan lumut secara *sandblasting* dan didukung pembersihan secara manual jika metode *sandblasting* kurang maksimal
- b. Penambalan bekas pembersihan karat dengan cara pengelasan
- c. Pengecatan pintu *intake* dan rel pintu *intake* (3 lapis) dengan *sprayer*
 - Pelapisan cat dasar 1(satu) lapis dengan ketebalan kering 80 micron
 - Pelapisan cat finish 2 (dua) lapis dengan ketebalan kering 40 micron setiap lapis. Total tebal kering lapisan cat finish 80 micron
 - Seluruh tebal cat kering adalah 160 micron
 - Warna cat finish biru
 - Spesifikasi cat setara Marine

3. Pembersihan & Perapihan (5S)

- a. Pembersihan area kerja dari material sisa / tidak terpakai
- b. Perapihan kondisi lokasi seperti semula
- c. Demobilisasi peralatan & material

