



PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA
Nomor : 0003/BRS/EJ/KTR/COMM/AO-2022/2/2022-Pm

Pelaksana Pengadaan PT PJB Unit Pembangkitan Brantas mengundang penyedia barang/ jasa untuk mengikuti Pelelangan Terbuka dengan pascakualifikasi sebagai berikut :

1. Paket Pekerjaan

Nama Pekerjaan	:	PENGADAAN MATERIAL WATER LEVEL MEASUREMENT INTAKE PLTA
Sumber Dana	:	ANGGARAN OPERASI PT PJB UP BRANTAS TAHUN 2022

2. Syarat Peserta Lelang

- Merupakan perusahaan berbadan usaha dengan kualifikasi sub bidang Mekanikal Elektrikal atau sesuai dengan jenis pekerjaan ini, dibuktikan dengan Surat Ijin Usaha yang masih berlaku / Nomor Induk Berusaha (NIB).
- Merupakan perusahaan yang berpengalaman melakukan pekerjaan sejenis dibuktikan dengan *copy* kontrak / PO atau BA Pemeriksaan Barang.
- Melampirkan *copy* Rekening Koran terbaru dari Bank selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (Desember 2021, Januari dan Pebruari 2022) dengan saldo minimal setiap bulan Rp 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah).
- Peserta tidak sedang menjalani sanksi Blacklist di lingkungan PT. PJB dan PT. PLN (Persero) Group.

3. Jadwal Pelaksanaan Lelang

- Pendaftaran Peserta Lelang dan Pengambilan Dokumen Lelang :

Tanggal : 24 Maret 2022 s.d 05 April 2022
Waktu : 08.00 – 16.00 WIB
Tata Cara : Mengirimkan email ke bidang Pengadaan PT PJB UP Brantas
Contact Person : Yudistira Heri (0341-385545) ext 126

- Penjelasan Lelang/ Aanwijzing :

Hari/Tanggal : Kamis, 31 Maret 2022
Waktu : 09.30 WIB
Tata Cara : dilakukan secara online menggunakan aplikasi zoom

- Penyampaian surat penawaran Administrasi, Teknik dan Harga paling lambat :

Tanggal : Rabu, 06 April 2022
Waktu : 09.20 WIB
Tata Cara : Penyampaian dokumen penawaran dapat melalui jasa ekspedisi atau diserahkan langsung kepada Pos Keamanan PT PJB UP Brantas.
Tempat : PT PJB UP Brantas (Ruang Pengadaan)
Jl. Jenderal Basuki Rahmad No. 271 Karangates, Malang

- Pembukaan surat penawaran Administrasi, Teknik dan Harga :

Tanggal : Rabu, 06 April 2022
Waktu : 09.30 WIB
Tata Cara : dilakukan secara online menggunakan aplikasi zoom.

4. Pendaftaran dilakukan secara online dengan cara **wajib** mengirimkan e-mail seluruh persyaratan yang diminta pada poin nomor 2 dalam pengumuman ini ke pengadaan.brantas@ptpjb.com cc ke pengadaanbrantas@gmail.com dan yudistiraheri@gmail.com, dengan subject : **PENDAFTARAN PELELANGAN TERBUKA PENGADAAN MATERIAL WATER LEVEL MEASUREMENT INTAKE PLTA.**
5. Pelaksana pengadaan PT PJB UP Brantas akan memberikan konfirmasi atas pendaftaran calon peserta sekaligus menyampaikan dokumen pelelangan (RKS dan TOR) kepada calon peserta melalui e-mail tersebut.
6. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil Dokumen Pengadaan.
7. Peserta yang dapat mengikuti kegiatan penjelasan lelang / Aanwijzing adalah peserta yang telah melakukan pendaftaran lelang **PENGADAAN MATERIAL WATER LEVEL MEASUREMENT INTAKE PLTA**, sesuai dengan point nomor 4 dalam pengumuman ini.
8. Peserta yang mendaftar untuk ikut pelelangan namun tidak memasukkan Dokumen Penawaran tanpa alasan yang profesional akan dikenakan **sanksi black list selama 6 (enam) bulan.**

Karangates, 24 Maret 2022

**PEJABAT PERENCANA PENGADAAN
MANAJER OPERASI DAN PEMELIHARAAN**



YAN SUPRAYOGI

1. SPESIFIKASI TEKNIK

No.	Item	Spesifikasi	Jumlah	Satuan
1.	Water level Sensor (10 mH ₂ O) Refrensi : BD Sensor LMP 308i	: - Type : Hydrostatis Pressure - Application : for wastewater / filtrated sewage - Input : 10 mH ₂ O - Output : 4 - 20 mA ; 2 Wire - Accuracy : 0,1 % FSO - Housing : Stainless steel 316L - Diaphragm : Stainless steel 316L - Seals : FKM - Electrical Connection : PVC Cable dia 0,74 mm2) - Cable Length : 40 m	4	EA
2.	Water level Sensor (40 mH ₂ O) Refrensi : BD Sensor LMP 308i	: - Type : Hydrostatis Pressure - Application : for wastewater / filtrated sewage - Input : 40 mH ₂ O - Output : 4 - 20 mA ; 2 Wire - Accuracy : 0,1 % FSO - Housing : Stainless steel 316L - Diaphragm : Stainless steel 316L - Seals : FKM - Electrical Connection : PVC Cable dia 0,74 mm2) - Cable Length : 80 m	2	EA
3.	Wireless Modul Refrensi : Wireless Modul - RAD - 900 - IFS	: - Frequency : 900 Mhz - Direction : Bi - directional - Antenna Conection : RSMA (female) - Range : +/- 32 Km - Supply : 24 VDC	6	EA
4.	Antenna Wireless Refrensi : Antenna - RAD - ISM - 900 - ANT - OMNI - 5	: - Frequency range : 900 Mhz - Horizontal Beamwidth : 360o - Vertical Beamwidth : 30o - Polarization : Linier vertical - Gain : 7 db - Wind Velocity : 160 km/h - Conection Method : N (female) - Material : Galvanized sheet steel (braket); V2A (Mast Clamp) - Mounting Type : Mast Mounting or wall mounting	6	EA
5.	Modul Analog input & Output Refrensi : I / O Extention Modul - RAD - DAIO6 - IFS	: - Compatible : Wireless Modul - RAD - 900 - IFS - Number Analog Input : 1 - Current input signal : 4 - 20 mA - Number Analog Output : 1 - Current Analog Output : 4 - 20 mA - Supply : 24 Vdc	6	EA
6.	Surge Arrester Refrensi : Surge Arrester device - CN - UB - 70DC - 6 - BB	: - Mounting Type : Connection-specific intermediate plugging - Type : Attachment plug - Direction of action : Line-Shield/Earth Ground - Rated Current : 10 A - Connection method IN & OUT : N (female)	6	EA
7.	Antenna Cable RSMA to N Refrensi : Antenna Cable - RAD - PIG - RSMA/N - 0,5	: - Connection Methode : RSMA (male) to N (male) - Cable Type : 195 - Frequency Range : 0,3 Ghz - 6 Ghz - Impedance : 50 ohm - Cable length : 0,5 m	6	EA
8.	Antenna Cable N to N Refrensi : Antenna Cable - RAD - CAB - PFP240 - 10	: - Connection Methode : N (male) to N (male) - Cable Type : PFP - 240 - Frequency Range : 400 Mhz - 5,8 Ghz - Impedance : 50 ohm - Cable length : 3 m	6	Roll
9	Mini Power Supply	: - Input : 100 - 240 VAC - Output : 24 VDC - Output Current : 1,2 A - Dimension : 90 x 22,5 x 84 (H x w x D) mm - Mounting : DIN Rail	6	Roll

10	Display Digital Referensi : Precision digital - PD6000-6R5	:	- Display: Dual Display; Upper display: 0.60" (15 mm) high Lower display: 0.46" (12 mm) high Both are 6 digits (-99999 to 999999), red LEDs. - Programming Methods : Four front panel buttons, digital inputs, PC and MeterView Pro software, Modbus registers. - Power Options : 85-265 VAC 50/60 Hz, 90-265 VDC Accuracy : $\pm 0.03\%$ of calibrated span ± 1 count, square root & programmable exponent accuracy range: 10-100% of calibrated span Decimal Point : Up to ve decimal places or none: d.ddddd, dd.dddd, ddd.ddd, dddd.dd, dddd.d, or ddddd.	3	Btng
11	Panel Box	:	- Wall Mounting Enclosure - Dimension : 30 x 25 x 15 cm - Index Protection : IP 65	11	EA

2. KUALIFIKASI BARANG

- a. Barang yang datang harus 100% baru dan merupakan **produksi minimal tahun 2021**. Tidak Boleh terdapat cacat baik yang tampak atau tersembunyi.
- b. Kelengkapan **dokumen surat keaslian barang**, berupa :
 - COO atau COM
 - Test Report